

TABULKA TEPELNÝCH IZOLACÍ

POTRUBÍ	TOPNÁ, VRATNÁ
Cu	(Ø/tl.)
15x1	18/20 mm (pénové PE)
18x1	18/20 mm (pénové PE)
22x1	22/20 mm (pénové PE)
28x1,5	28/25 mm (pénové PE)
35x1,5	35/30 mm (kamenná vlna)
42x1,5	42/30 mm (kamenná vlna)
54x2	54/40 mm (kamenná vlna)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
3.01	SCHODIŠTĚ
3.02	CHODBA
3.03	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
3.04	WC ŽENY
3.05	WC ŽENY
3.06	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
3.07	WC MUŽI
3.08	KANCELÁŘ Č.1
3.09	ZASEDACÍ MÍSTNOST
3.10	KANCELÁŘ VEDOUCÍ
3.11	SPISOVNA
3.12	KANCELÁŘ Č. 2
3.13	KANCELÁŘ Č. 3
3.14	KANCELÁŘ Č. 4 SERVER

POZNÁMKY

- všechny rozvody ÚT budou z měděného potrubí a budou tepelně izolovány viz "Tabulka tepelných izolací"
- potrubí vedeno v izolaci podlahy, pod omítkou a volně na stěnách
- dbát na koordinaci s ostatními profesemi

POUŽITÉ ZNAČKY



- TH - termostatická hlavice
HM - termostatický a regulační ventil pro trubková tělesa, rohový, kvs = 1,10
VKE 15 - regulační šroubení pro desková tělesa se spodním připojením, rohové, kvs = 1,50
VE 15 - regulační šroubení pro litinová tělesa s bočním připojením, přímé, kvs = 1,25
BB 15 - termostatický ventil přímý pro litinová tělesa s bočním připojením, kvs = 0,62
RTL 15 - omezovač teploty vratné vody
KK - kulový kohout
VK - vypouštěcí a napouštěcí kohout
PV - pojistný ventil
F - filtr
R - redukce
ZK - zpětná klapka
MIX - směšovací ventil
21VK(-L)-500/800 - ocelové deskové otopné těleso se spodním připojením (levé)
12-OR600 - článkové otopné hliníkové těleso tlakově lité s bočním připojením
KLTM 1220.600 - trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením
28x1,5 Cu i - měděné potrubí izolované

- 3,0 - přednastavení šroubení - otáčky
VK3 - přednastavení vložky VK

LEGENDA

- topná voda otopná tělesa
- - - vratná voda otopná tělesa
— topná voda VZT
- - - vratná voda VZT


LEGENDA



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav									
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1																			

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU	LOGO FIRMY	ODSOUHLASENO INVESTOREM
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIC: 00283061		

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv			<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div></div> <div>Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022</div>
COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUVOLNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBAM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRAVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).			
AUTOR PROJEKTU:			
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL.INŽ.PROJEKTU	
Jaromíra Pichutová DIS.	Jiří Šetina DIS.	Ing. Jaroslav Kratochvíla	
NÁZEV PROJEKTU: Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			

PROJEKTANT SPECIALISTA: FaBa engineering, s.r.o.		LOGO FIRMY	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
Lidická 1817/75 690 03 Břeclav, www.faba.cz tel: +420 519 325 297				
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:			
Michal Zoder	Ing. Vlastimil Fabíkovič			
PROFESE: D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ				
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ				
OBSAH VÝKRESU:				
Půdorys 3.NP			DATUM: 08/2018	MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. ZAK.:	055-17
			Č. VÝKRESU:	D.1.4.3-6