

SEZNAM ZAŘÍZENÍ


POZICE	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	KS	DODAVATEL
9	Deskový letovány výměník o výkonu 150 kW	1	dle výběrového řízení
12	Oběhové čerpadlo, propor. řízení, Q=3,1 kg/h, H= 20 kPa	1	dle výběrového řízení
13	Oběhové čerpadlo, propor. řízení, Q=3 kg/h, H= 20 kPa	1	dle výběrového řízení
14	Oběhové čerpadlo, propor. řízení, Q=5,5 kg/h, H= 30 kPa	1	dle výběrového řízení
15	Oběhové čerpadlo, propor. řízení, Q=8,5 kg/h, H= 30 kPa	1	dle výběrového řízení
1	Kondenzační stacionární kotel QUADRIFOGLIO B 125	4	stávající
2	Neutralizační box NEUTRA N 70	1	stávající
3	Oběhové čerpadlo MAGNA1 32-60	1	stávající
4	Oběhové čerpadlo MAGNA 32-80	3	stávající
5	Expanzomat 280 I, 6 bar	2	stávající
6	Expanzomat NG 140/6, 140 I, 6 bar	1	stávající
7	Akumulační zásobník FE AKU TUV 1000 litrů - atyp.	1	stávající
8	Refix DT 5 100/10 + flowjet Rp 11/4"	1	stávající
10	Kogenerační jednotka EPP-GEN-30	1	stávající
11	Akumulační zásobník FE AKU ST 1500 litrů - atyp.	1	stávající

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1	

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU	LOGO FIRMY	ODSOUHLESENÍ INVESTOREM
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061		

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv			<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div></div>
COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTORSKÝM DŮŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUVOLNÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBAM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRAVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).			
AUTOR PROJEKTU:			
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL.INŽ.PROJEKTU	
Jaromíra Pichutová DIŠ.	Jiří Šetina DIŠ.	Ing. Jaroslav Kratochvíla	
NÁZEV PROJEKTU:			
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			

Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA: FaBa engineering, s.r.o.		LOGO FIRMY	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
Lidická 1817/75 690 03 Břeclav, www.faba.cz tel: +420 519 325 297				
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:			
Michal Zoder	Ing. Vlastimil Fabikovič			
PROFESE: D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ				
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ			DATUM: 08/2018	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH VÝKRESU:			Č. ZAK.:	055-17
Schéma kotelny			Č. VÝKRESU:	D.1.4.3-4