



HURYTA s.r.o.
Staňkova 557/18 a
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM-20730/2024/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 5.6.2024

Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu

(k.ú. Břeclav, ORP Břeclav; kraj Jihomoravský, ČHP 4-17-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DUSP stavby lávky pro pěší a cyklisty přes VVT Dyje v ř.km 23,323 v k.ú. Břeclav zpracované firmou HURYTA, s.r.o. v r. 2024, investorem stavby je Město Břeclav.

Stavba se nachází v říčním kilometru 23,323 v intravilánu města Břeclav, propojuje cyklotrasu na protipovodňové ochranné hrázi podél nábreží Antonína Dvořáka a ulice Ostrov s cyklotrasou na protipovodňové ochranné hrázi u Slováckého veslařského klubu. V místě staveniště se nachází koryto řeky, zatrávněné břehy řeky Dyje s cyklotrasami na protipovodňových ochranných hrázích na obou březích řeky.

Lávka pro pěší a cyklisty s volnou šířkou 3,0 m a délkou mezi opěrami 58,0 m umožní přejezd vozidla integrovaného záchranného systému a vozidla Povodí Moravy s.p. a obslužného vozidla (hmotnost vozidla do 3,5 t, půdorysné rozměry do 5,0 m x 2,0 m). Lávka bude napojena na obou březích řeky na protipovodňové ochranné hráze s cyklotrasami na koruně hráze volné šířky cca 2,6 m.

Levobřežní protipovodňová ochranná hráz s cyklotrasou bude doplněna o přístupovou cestu šířky 3,0 m od nábreží Antonína Dvořáka a schodiště pro přímý přístup k lávce.

Lávka bude zhotovena jako visutá o jednom poli. NK tvoří dva hlavní ocelové nosníky zavěšené na dvou lanech, takže tvoří visutou nosnou konstrukci lávky, NK na obou koncích vetknuta do opěr. Opěry budou železobetonové na velkopřůměrových pilotách a mikropilotách. Délka přemostění 58,0 m šikmá, délka nosné konstrukce 60,0 m, volná šířka lávky 3,00 m. Nad hladinou Q_{100} (159,90 m n.m.) bude zachována rezerva min. 500 mm ve vnitřních dvou třetinách volné šířky pod lávkou.

Most bude osvětlen.

Svahy koryta v okolí lávky budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm do betonu tl. min. 100 mm, která bude opřena o betonovou patku. Svahy budou provedeny ve sklonu 1:2 a pozvolnějším.

Ostatní plochy kolem opěr, které budou narušeny stavebními pracemi, budou zakryty ornici získanou při odhumusování a osety. Svahování bude provedeno s plynulým navázáním na sklon navazujícího tělesa hráze.

Souřadnice mostu: $y = 576307,116$; $x = 1219863,162$ - bylo ověřeno.

Členění stavby:

D.1.1.101 Nové komunikace a úprava protipovodňových ochranných hrází

D.1.1.101 A Úprava pravobřežní protipovodňové ochranné hráze

D.1.1.101 B Úprava levobřežní protipovodňové ochranné hráze a schodiště

D.1.1.101 C Propojení levobřežní protipovodňové ochranné hráze s nábřežím Antonína Dvořáka
D.1.2.201 Lávka.

Správcem VVT Dyje (IDVT 10200148) je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Břeclav, lokalita leží v záplavovém území.

Akcí dojde k dotčení určeného vodního díla (UVD) IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, levobřežní ochranné hráze VVT Dyje (HM 211057) a UVD III. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, pravobřežní ochranné hráze VVT Dyje (HM 211057).

Výstavbou lávky dojde k zásahu do tělesa pravobřežní ochranné hráze (UVD), která byla rekonstruována v rámci dotační akce „Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření I. etapa“ (stavební objekt SO 01).

Na stavbu byl zpracován posudek "Posouzení vlivu podzemní vody" (Prof. ing. Jaromír Říha, VUT Brno). Ing. Tomáš Roth (Aquatix a.s.) jako autor projektové dokumentace PPO „Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření, I. etapa“ potvrdil, že správnou realizací s patřičným stavebním dozorem navrhované stavby nedojde k negativnímu ovlivnění funkce PPO ani ke snížení jejich návrhových parametrů.

Dotčený vodní útvar: Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná ID VÚ : DYJ_1240.

I. Stanovisko správce povodí a správce VVT Dyje

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme se záměrem za podmíněk:

1. Protokoly o zkouškách zhutnění budou předány správci vodního toku vždy před pokládkou konstrukčních vrstev na korunu hráze a nový nájezd na těleso LB hráze. Umožnění provedení poklady konstrukčních vrstev bude Povodím Moravy, s.p., odsouhlaseno na kontrolním dni.
2. Sklony svahů těles oboustranných hrází, v místech dotčení výstavbou lávky požadujeme provést ve sklonu min. 1:2 a mírnějším s plynulým navázáním na sklon navazujícího tělesa hráze.
3. Těleso ochranné hráze nebude využíváno jako příjezdová cesta pro stavbu (vyjma místa dle PD – příjezd po PB hrázi, viz bod 4.). Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 58 odst. 1 je zakázáno jezdit po ochranných hrázích vozidly, pokud se nejedná o údržbu.
4. Jako příjezdová cesta pro vybudování lávky na pravém břehu bude využita pravobřežní ochranná hráz se zpevněným asfaltovým povrchem, a to pouze v úseku ze strany od SVK Břeclav (asfaltový povrch je v majetku Města Břeclav).
5. V případě jakéhokoliv poškození tělesa hráze bude po zhotoviteli požadována bezodkladná náprava, a to dle podmínek Povodí Moravy, s.p. - správce toku, útvaru provozu a TBD a Města Břeclav.
6. Veškeré činnosti/zásahy ve vzdálenosti do 15,0 m od tělesa ochranné hráze je možné provádět pouze se souhlasem správce toku, tj. Povodí Moravy, s.p.

7. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
8. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů, hráze a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu, na hrázi ani v blízkosti vodního toku.
9. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
10. Harmonogram prací musí řešit Dokumentace pro provádění stavby, která bude obsahovat i havarijní a povodňový plán stavby.
11. Správci vodního toku, Povodí Moravy, s.p. (provoz Břeclav, Bratislavská 2714/36, 690 02 Břeclav, Mgr. Ladislav Toncr, tel. 724 525 714, e-mail: toncr@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací a termíny kontrolních dnů. Veškeré stavební práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
12. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny a upraveny dle výše uvedených podmínek a DUSP, veškerý přebytečný materiál a odpad bude odstraněn.
13. Správce bude přizván v min. týdenním časovém předstihu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
14. Požadujeme smluvně dořešit údržbu lávky a okolí lávky vzniklé touto akcí (objekty trvalého záboru).
15. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. *Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu parc. č. st. 6181, 6183, 6185, 3750/3, 2516/114, 3723/32 v k.ú. Břeclav a majetek č. HM 211 057 (Úprava Dyje St. Břeclav), se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a majetku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú.
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování

- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p., provoz Břeclav + útvar provozu a TBD