

DODATECNÉ INFORMACE Č. 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Břeclav – ul. Veslařská, komunikace a vyvýšená křižovatka |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Město Břeclav |
| Sídlo: | náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav |
| IČ: | 00283061 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Forma zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |

Zadavatel na základě dotazu uchazeč poskytuje dodatečné informace:

Dotazy:

Ve výkazu výměr je u objektu SO 101 – Komunikace položka Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu a položka Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu. Tyto vrstvy z asfaltového betonu jsou však v rámci výkresu D 3 Vzorový příčný řez bez modifikace.

Žádáme zadavatele o objasnění, jestli mají být vrstvy z asfaltového betonu z modifikovaného nebo nemodifikovaného asfaltu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Platí položky uvedené ve výkazu výměr, obě vrstvy asfaltobetonu jsou navrženy z modifikovaného asfaltu

V Břeclavi dle el. podpisu

Vít Pohanka
Vedoucí investičního oddělení