

V Břeclavi 09.03.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

1. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce

Název:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Zastoupený:	Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou

Název veřejné zakázky:	ZŠ Na Valtické 31 A – stavební úpravy kuchyně
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele ze dne 05.03.2026 o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel toto vysvětlení k zadávacím podmínkám podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.breclav.eu/> pod shora uvedeným názvem veřejné zakázky.

2. Dotaz

Specifikace VZT jednotky obsahuje freonový chladič, tedy zařízení, které v letním období ochlazuje přiváděný vzduch na nižší teplotu než je ta aktuální letní (tropická). Ve výkazu výměr ale není žádné zařízení, jako zdroj chladu (venkovní jednotky chlazení). Prosím o informaci, jestli je požadována alespoň příprava pro chlazení včetně případného technického popisu přípravy (chladič ve větrací jednotce VZT: ANO, nebo NE). V TZ VZT popsáno chlazení, jako by se mělo dodávat.

3. Odpověď

Zadavatel uvádí, že kondenzační jednotka chlazení / vytápění – zařízení C1 nebude v této etapě realizována. Ve výkazu výměr jsou nulové položky. Zařízení 1.1 – Vzduchotechnická jednotka bude provedeno kompletně dle PD s vyvedenou přípravou pro případné doplnění zdroje chladu. V TZ je popsáno zařízení C1, které se nebude realizovat v této etapě realizace.

4. Změna lhůty pro podání nabídky

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **16.03.2026 do 09:00 hodin**.

JUDr. Roland Vlašic