

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : automatickým odpojením od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 411, čl. 411.4

INSTALOVANÝ PŘÍKON : Pi = 1355W

projektant : Hrbotický Marek	datum : září 2020	Marek Hrbotický projektování elektrických zařízení Kasárenská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DÚR	zakázka : 30-2020	
investor : Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav		
stavba : Obnova veřejného osvětlení v ulicích Osvobození, Komenského, Havlíčkova, Polní a Hájová v Poštorné		formát : 3xA4 měřítko : -
obsah : Schema rozvodu VO		výkres č. : D.3