



- LEGENDA
1.

Stávající plynový kotel Protherm 50PLO, 49,5kW, 5,2m3/h, max. 300kPa

2 ks

2.

Stávající expanzní nádoba ČKD 280, 280 litrů, max 300kPa

1 ks

3.

Stávající oběhové čerpadlo Grudfos UPS 25-40

2 ks

4.

Stávající pojistný ventil kotle 3/4", 300 kPa

2ks

5.

Stávající anuloid HVDT DN80

1 ks

6.

Stávající rozdělovač DN100

1 ks

7

Stávající sběrač DN100

1 ks

8

Stáv. trojcestný směšovací ventil DN25, KVS 10 +servo

1 ks - 1.PP

9

Nové oběhové čerpadlo Alpha 2, 25-40, DN25,ot.č. 1, 0,5m3/h, 10kPa

1 ks - 1PP

10

Stáv. trojcestný směšovací ventil DN32, KVS 25 +servo

1 ks - Dílny(kanceláře)

11

Stávající oběhové čerpadlo UPS 32-80, ot.č.2, 3,0m3/h, 25kPa

1 ks - Dílny (kanceláře)

12

Stáv. trojcestný směšovací ventil DN32, KVS 25 +servo

1 ks - 1.NP, 2.NP - MP

13

Nové oběhové čerpadlo Alpha 2 32-60 DN32, ot.č. 3,2,2m3/h, 30kPa

1 ks - 1.NP, 2.NP - MP

14

Stáv. trojcestný směšovací ventil DN25, KVS 16 +servo

1 ks - kanceláře ve dvoře

15

Nové oběhové čerpadlo Alpha 2 32-60 DN32, ot.č.2, 1,6m3/h, 24 kPa

1 ks - kanceláře

16

Nový kalorimetr XS 2WR 6361 -7BB70, 50kW, 2,5m3/h + příslušenství

1ks+1kpl

17

Nový kalorimetr XS 2WR 6211- -7BB70, 30kW, 1,5m3/h + příslušenství

1ks+1kpl

18

Stávající změkčovací filtr topné vody

1 ks

19

Armatury

KK

- Kulový kohout R 250 D

VKK

- Kul. kohout vypouštěcí R 608 pr. 3/8"

R460 H

- Termostatická hlavice pro OT VK

AOV 3/8"

Automat. odvzdušňovací ventil R88l 3/8"

R178

- Adaptér pro měděné potrubí

SetR388SX001

- připojení OT VK - šroubení

1/2x 12 (15)

s adaptérem

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Milan Hanák		VYPRACOVAL ing. Milan Hanák		KONTROLOVAL, SCHVÁLIL			
OBEC Břeclav		KRAJ Jihomoravský		FORMÁT		KOPIE	
INVESTOR Město Břeclav T.G.Masaryka 3, Břeclav				DATUM 11/2013			
STAVBA Budova Městské policie Břeclav -zateplení a výměna otvorových výplní a ÚT				ZAK. ? 1336			
		M?ÍTKO 1:50		STUPE? DSP			
OBSAH ÚT- kotelny				OZN.VYKRESU 106		ZM?NA	