





Jméno a příjmení technika: Dan Hájek	Evidenční číslo osvědčení: 11877/9/16/M-PZ-f,g	Zákazník/tel.: Název a sídlo organizace/jméno, příjmení a bydliště osoby: Město Břeclav – městská policie Nám. T. G. Masaryka 3 690 81 Břeclav
Druh servisní činnosti: <input checked="" type="checkbox"/> Servisní prohlídka <input type="checkbox"/> Pozáruční oprava <input type="checkbox"/> Záruční oprava <input type="checkbox"/> Jiné:		
Objednaná práce, popis závady		Adresa objektu, kde je umístěn plynový spotřebič: Kupkova 3, 690 02 Břeclav
Údaje o spotřebiči		
Typ/model: John Wood JW530TNA		Výrobní číslo: 163323
Rok výroby:	Uvedeno do provozu:	Výkon (kW):
		Palivo: ZP - PB
Provedené úkony: Čištění spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Provedení / závady:
Plynová část výrobku - kontrola funkce, nastavení a těsnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Spalinová část spotřebiče- kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Část ohřevu vody - kontrola funkce a bezpečnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Elektro obvody spotřebiče - kontrola funkce a bezpečnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Kontrola bezpečnostních prvků a funkce spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Poznámky, další úkony:		
.....		
.....		
Použitý materiál:obj. číslo	počet	popis
.....
.....
Výsledky měření analyzátozem dle TPG 704 01, odst. 8.3.2.		Termín další servisní prohlídky (u spotřebičů typu „B“ v závislosti na měření koncentrace CO ve spalinách):
CO ve spalinách 0 ppm		
CO neředěné 0 ppm		
CO v ovzduší 0 ppm		
Tah komína -6 Pa		3/2021
Teplota spalin 129,5 °C		
Podpis provozovatele: Provozovatel svým podpisem potvrzuje, že rozuměl textu v tomto protokolu a bere ho na vědomí . Dále potvrzuje, že v souvislosti s opravou nevznikly žádné škody a že nebyly změněny podmínky na požadavek prostoru a přísunu spalovacího vzduchu ke spotřebiči dle výchozí revize OPZ.		Razítko, datum a podpis servisního technika: 13. 3. 2020  SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ Dan Hájek ČSA 1125/96, 691 41 Břeclav 4 Mobil: 777 650 188, IČ: 88620654 E-mail: plynoservishajek@seznam.cz

Jméno a příjmení technika: Dan Hájek		Evidenční číslo osvědčení: 11877/9/16/M-PZ-f,g	Zákazník/tel.: Název a sídlo organizace/jméno, příjmení a bydliště osoby: Město Břeclav – městská policie Nám. T. G. Masaryka 3 690 81 Břeclav
Druh servisní činnosti: <input checked="" type="checkbox"/> Servisní prohlídka <input type="checkbox"/> Pozáruční oprava <input type="checkbox"/> Záruční oprava <input type="checkbox"/> Jiné:			
Objednaná práce, popis závady		Adresa objektu, kde je umístěn plynový spotřebič: Kupkova 3, 690 02 Břeclav	
Údaje o spotřebiči Typ/model: Gamat 4000 Výrobní číslo: nezjištěno Rok výroby: Uvedeno do provozu: Výkon (kW): Palivo: ZP - PB			
Provedené úkony: Čištění spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Provedení / závady:	
Plynová část výrobku - kontrola funkce, nastavení a těsnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad	
Spalinová část spotřebiče- kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad	
Část ohřevu vody - kontrola funkce a bezpečnosti	<input type="checkbox"/>		
Elektro obvody spotřebiče - kontrola funkce a bezpečnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad	
Kontrola bezpečnostních prvků a funkce spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad	
Poznámky, další úkony:			
Použitý materiál:obj. číslo	počet	popis	
.....	
.....	
Výsledky měření analyzátozem dle TPG 704 01, odst. 8.3.2.		Termín další servisní prohlídky (u spotřebičů typu „B“ v závislosti na měření koncentrace CO ve spalinách):	
CO ve spalinách ppm		3/2021	
CO neředěné ppm			
CO v ovzduší ppm			
Tah komína Pa			
Teplota spalin °C			
Podpis provozovatele: Provozovatel svým podpisem potvrzuje, že rozuměl textu v tomto protokolu a bere ho na vědomí. Dále potvrzuje, že v souvislosti s opravou nevznikly žádné škody a že nebyly změněny podmínky na požadavek prostoru a přísunu spalovacího vzduchu ke spotřebiči dle výchozí revize OPZ.		Razítko, datum a podpis servisního technika: 13. 3. 2020  SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ Dan Hájek ČSA 1125/96, 691 41 Břeclav 4 Mobil: 777 650 188, IČ: 88620654 E-mail: plynoservishajek@seznam.cz	

Jméno a příjmení technika: Dan Hájek	Evidenční číslo osvědčení: 11877/9/16/M-PZ-f,g	Zákazník/tel.: Název a sídlo organizace/jméno, příjmení a bydliště osoby: Město Břeclav – městská policie Nám. T. G. Masaryka 3 690 81 Břeclav
Druh servisní činnosti: <input checked="" type="checkbox"/> Servisní prohlídka <input type="checkbox"/> Pozáruční oprava <input type="checkbox"/> Záruční oprava <input type="checkbox"/> Jiné:		
Objednaná práce, popis závady		Adresa objektu, kde je umístěn plynový spotřebič: Kupkova 3, 690 02 Břeclav
Údaje o spotřebiči Typ/model: Karma Beta 5 Výrobní číslo: 009596 Rok výroby: Uvedeno do provozu: Výkon (kW): 4,7 Palivo: ZP - PB		
Provedené úkony: Čištění spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Provedení / závady:
Plynová část výrobku - kontrola funkce, nastavení a těsnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Spalinová část spotřebiče- kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Část ohřevu vody - kontrola funkce a bezpečnosti	<input type="checkbox"/>	
Elektro obvody spotřebiče - kontrola funkce a bezpečnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Kontrola bezpečnostních prvků a funkce spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Poznámky, další úkony:		
Použitý materiál:obj. číslo	počet	popis
.....
.....
Výsledky měření analyzátozem dle TPG 704 01, odst. 8.3.2. CO ve spalínách ppm CO neředěné ppm CO v ovzduší ppm Tah komína Pa Teplota spalín °C		Termín další servisní prohlídky (u spotřebičů typu „B“ v závislosti na měření koncentrace CO ve spalínách): 3/2021
Podpis provozovatele: Provozovatel svým podpisem potvrzuje, že rozuměl textu v tomto protokolu a bere ho na vědomí. Dále potvrzuje, že v souvislosti s opravou nevznikly žádné škody a že nebyly změněny podmínky na požadavek prostoru a přísunu spalovacího vzduchu ke spotřebiči dle výchozí revize OPZ.		Razítko, datum a podpis servisního technika: 13. 3. 2020  SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ Dan Hájek ČSA 1125/96, 691 41 Břeclav 4 Mobil: 777 650 188, IČ: 88620654 E-mail: plynoservishajek@seznam.cz

Jméno a příjmení technika: Dan Hájek	Evidenční číslo osvědčení: 11877/9/16/M-PZ-f.g	Zákazník/tel.: Název a sídlo organizace/jméno, příjmení a bydliště osoby: Město Břeclav – městská policie Nám. T. G. Masaryka 3 690 81 Břeclav
Druh servisní činnosti: <input checked="" type="checkbox"/> Servisní prohlídka <input type="checkbox"/> Pozáruční oprava <input type="checkbox"/> Záruční oprava <input type="checkbox"/> Jiné:		Adresa objektu, kde je umístěn plynový spotřebič: Kupkova 3, 690 02 Břeclav
Objednaná práce, popis závady		
Údaje o spotřebiči		
Typ/model: Karma Beta 5		Výrobní číslo: 009744
Rok výroby:	Uvedeno do provozu:	Výkon (kW): 4,7
		Palivo: ŽP - PB
Provedené úkony:	<input checked="" type="checkbox"/>	Provedení / závady:
Čištění spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Plynová část výrobku - kontrola funkce, nastavení a těsnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Spalinová část spotřebiče- kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Část ohřevu vody - kontrola funkce a bezpečnosti	<input type="checkbox"/>	
Elektro obvody spotřebiče - kontrola funkce a bezpečnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Kontrola bezpečnostních prvků a funkce spotřebiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez závad
Poznámky, další úkony:		
.....		
.....		
Použitý materiál:obj. číslo	počet	popis
.....
.....
Výsledky měření analyzátozem dle TPG 704 01, odst. 8.3.2.		Termín další servisní prohlídky (u spotřebičů typu „B“ v závislosti na měření koncentrace CO ve spalínách):
CO ve spalínách ppm		
CO neředěné ppm		
CO v ovzduší ppm		
Tah komína Pa		3/2021
Teplota spalin °C		
Podpis provozovatele: Provozovatel svým podpisem potvrzuje, že rozuměl textu v tomto protokolu a bere ho na vědomí. Dále potvrzuje, že v souvislosti s opravou nevznikly žádné škody a že byly změněny podmínky na požadavek prostoru a přísunu spalovacího vzduchu ke spotřebiči dle výchozí revize OPZ.		Razítko, datum a podpis servisního technika: 13. 3. 2020  SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ Dan Hájek ČSA 1125/96, 691 41 Břeclav 4 Mobil: 777 650 188, IČ: 88620654 E-mail: plynoservishajek@seznam.cz