

V Brně dne: 9.10.2020  
Číslo jednací: 20/004791  
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 9. 10. 2022  
Vyřizuje:  
Zdeněk Sýkora  
sykora@itself.cz  
+420533383342

Žadatel:  
**AŽD Praha, s.r.o.**  
**Zdena Holcmanová**  
**Křižíkova 465/32**  
**61200 Brno - Královo pole**

## Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení stavby

### PD měření úsekové rychlosti (MÚR) město Břeclav ul. Lednická

**Katastrální území:** Charvátská Nová Ves

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází podzemní vedení sítě elektronických komunikací v našem majetku (komunikační rozvody fy **itself s.r.o.** a fy **Freebone s.r.o.**) - dále jen SEK-ITSELF - síť zaznačena a popsána v předložené dokumentaci.

Požadujeme:

1. **Před zahájením zemních prací** zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o. - Bc. Majer**, e-mail: **majer@itself.cz**, tel.: **775 499 908**, který seznámí stavebníka s aktuálním stavem sítě SEK-ITSELF a případně provede její vytýčení.
2. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
3. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005.
4. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
5. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
6. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF kontaktujte pracovníky Servisního střediska fy **itself s.r.o.** Břeclav - Bc. Majer.
7. Před opětovným zasypáním trasy SEK-ITSELF vyžadujeme účast zástupce fy **itself s.r.o.**, který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).
8. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.** - tel.: 533 383 383.

**itself**   
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016  
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. l. 1274



Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

Příloha k Vyjádření č.j. 20/004791  
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

