

V Brně dne: 22.5.2020
Číslo jednací: 20/002122
Vaše číslo jednací: VD11819
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 22. 5. 2022
Vyřizuje:
Miluše Svobodová
svobodova@itself.cz
+420533383339

Viadesigne s.r.o.
Ingrid Michalicová
Na Zahradách 1151/16
69002 Břeclav

Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Akce: Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy

Katastrální území: Břeclav, Poštorná

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s výše uvedenou akcí, kterou je **dotčena síť elektronických komunikací ve vlastnictví firmy itself s.r.o.** (firmy **itself s.r.o.** a firmy **Freebone s.r.o.**), dále jen SEK-SELF, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení SEK-SELF je zakresleno a popsáno v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou SEK-SELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytýčení SEK-SELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u zástupce fy **itself s.r.o.** - **Bc. Majer Martin**, e-mail: **majer@itself.cz**, tel.: **775 499 908**. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření. Po vytýčení SEK-SELF projednat s p. **Majerem** případnou kolizi stavby se zařízením SEK-SELF.
4. SEK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
5. K přeložení SEK-SELF nedojde.
6. Při zemních pracích v blízkosti SEK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od SEK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od SEK-SELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení SEK-SELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě se zástupcem firmy **itself s.r.o.** (kontakt - viz bod č. 3).
7. Při souběhu s SEK-SELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od SEK-SELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy **itself s.r.o.** (kontakt - viz bod č. 3). Uveďte číslo tohoto vyjádření.
8. V místech křížení inženýrských sítí s SEK-SELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod SEK-SELF, do betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). SEK-SELF rovněž uložit do betonového žlabu s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy **itself s.r.o.** (kontakt - viz. bod č. 3).
9. V místech zřízení **zpevněných ploch** (vjezdy, pojízdný chodník, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-SELF, zabezpečit ochranu kabelů; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-SELF kabely uložit do chráničky, založit rezervní chráničku.
10. Uvédomit kontaktní osobu firmy **itself s.r.o.** o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
11. Po odkrytí SEK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
12. **Nad SEK-SELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
13. Lože SEK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
14. Bez souhlasu fy **itself s.r.o.** nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod SEK-SELF.
15. **Před záhozem SEK-SELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není SEK-SELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření). O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.**

16. Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy **itself s.r.o.**.
17. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte Miluši Svobodové, (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339), a to do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.
18. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit **na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533383383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy **itself s.r.o. - Bc. Majer Martin, e-mail: majer@itself.cz, tel.: 775 499 908**.
19. Při poškození zařízení SEK-SELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Přílohy:

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

itselfitself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. 1274*M. Majer*

Příloha k Vyjádření č.j. 20/002122
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

