



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

VIADESIGNE s.r.o.
Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2020-002634

VYŘIZUJE

Ing. Vladan Babič

DATUM

27.5.2020

Poštorná - úprava předprostor kostela - II. etapa, lokalita u ZŠ

Předložená dokumentace řeší úpravu předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa. Stavba je navržena v intravilánu města Břeclavi v městské části Poštorná. Zájmové území se nachází při ulici Osvobození, Komenského a Hájová, v lokalitě u základní školy na pozemcích parc.č. 1653/1, 1651, 1624 a 1623, k.ú. Poštorná. Investorem akce je Město Břeclav.

Jedná se o rekonstrukci chodníkových ploch, asfaltové komunikace a novostavbu parkoviště v prostoru před Základní školou J. A. Komenského.

Členění stavby:

- SO 101 – Asfaltová komunikace
- SO 102 – Chodník
- SO 103 – Parkoviště
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 901 - Památník

Bude odstraněna povrchová vrstva stávající komunikace včetně konstrukčních vrstev a nahrazena novými konstrukčními vrstvami s novým povrchem z asfaltobetonu.

Chodníkové plochy budou provedeny s minimální šířkou 2,0 m o celkové délce 170 m. Konstrukce bude tvořena šterkodrtí fr. 0/32 o tloušťce 200 mm, lože z drceného kamene fr. 4/ 8 o tloušťce 40 mm a betonové dlažby 400/400/40 cm šedé a vymývané barvy.

Nové parkoviště na místě stávající zelené plochy bude obsahovat 9 parkovacích míst s povrchem z vegetační dlažby (Eko kostka) 200/200/80 mm.

Součástí projektové dokumentace je také veřejné osvětlení a přeložení památníku J. A. Komenského cca o 10,0 m směrem ke škole. Pro připojení 9 ks nových svítidel VO v řešené lokalitě bude využito podpěrného bodu distribuční sítě NN a venkovního rozvodu VO na parcele č. 1653/1 před objektem základní školy.

Odvodnění je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonů do zatravněných ploch (chodník), stávajících dešťových vpustí i do nově navržené betonové dešťové vpusti s litinovou mříží D400, kalištěm, protizápachovou uzávěrkou a kanalizační přípojkou z PVC DN 200 SN 12 o celkové délce 22,0m, která bude připojena na stávající dešťovou vpust.

V zájmovém území budou rekonstrukcí vozovky dotčeny vodovodní řad LT DN 100 a LT DN 150, oba v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen Vak Břeclav, a.s.) **vydává** k předložené dokumentaci **následující stanovisko:**

1. Před zahájením stavebních prací je nutno v zájmovém území provést vytyčení vodovodních řadů za účasti zástupce střediska vodovodů Břeclav, tel. 519 304 670, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ul. Bratislavská č.p. 3587, Břeclav, a tato zařízení v průběhu realizace stavby respektovat dodržením ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ochranného pásma, které je stanoveno dle §23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
2. Vytyčení lze objednat na tel.č. 519 304 671 nebo 519 304 672.
3. Případné poklopy vodárenských armatur je nutno osadit do nivelety upraveného terénu. Po dokončení stavby požadujeme přizvat ke kontrole zástupce střediska vodovodů Břeclav a o kontrole provést zápis.
4. Investor prokazatelně seznámí (zápisem do stavebního deníku) dodavatele stavby s aktuálním obsahem vyjádření Vak Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodů.
5. S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu "*Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy*" za předpokladu splnění výše uvedených požadavků **souhlasíme.**
6. Platnost tohoto stanoviska je omezena na dva roky od data vystavení.



Ing. Jiří Koliba
ředitel akciové společnosti



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

⑥