



POZNÁMKY

- místo a hloubka napojení na stávající veřejný vodovod bude odhaleno před započítím prací
- před zahájením výkopových prací je nutné zažádat správce sítí o přesné vytýčení vedení sítí v terénu
- strojní výkop se nedovoluje ve vzdálenosti nejméně 1 m od vytýčené osy vedení
- pokud dojde porušení stávající výstražné fólie, musí být tato obnovena při dokončovacích pracích

LEGENDA

- kóta upraveného terénu
- vodovodní přípojka

Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav	<div><div>FaBa</div><div>FaBa engineering, s.r.o 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: fabae@fabae.cz www.fabae.cz</div></div>	
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabikovič		
Vypracoval	Radim Tuček		
Kontroloval			
Místo	Břeclav Poštorná		
Investor	město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav		Kopie
Akce	Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy		Aut.
SO/PS			Archivní č.
Svazek	Vodovodní přípojka		Z20-042
Název výkresu	PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY VODY		Výkres č.
Číslo výkresu	VP-2		3-DUR20-042-3009
			Datum
			Červenec 2020
			Revize
			00
			Stupeň
			DUR
			Formát
			2A4
			Měřítko
			1:100/100