

Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa

Svítidla budou ve výšce 5m.
Na rovných výložnicích typu V 90° s vyložením 0,5 m.

Kontaktní osoba:
Eís. zakázky:
Firma:
Eíslo zákazníka:

Datum: 26.03.2020
Zpracovatel:

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Obsah


Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa	
Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Oprava Varianta 1	
Kusovník svítidel	3
Ztvárnění 3D	4
Renderování nepravými barvami	5
Venkovní plochy	
Travnatá plocha parku	
Isolinie (E, kolmo)	6
Chodník před školou, u ulici Hálová a Osvobození	
Isolinie (E, kolmo)	7
Chodník u ulice komenského	
Isolinie (E, kolmo)	8
Parkoviště u ulice Komenského	
Isolinie (E, kolmo)	9

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Oprava Varianta 1 / Kusovník svítidel


7 ks OMS, a.s DALYA S L04 15W 1600lm 2700K
70Ra
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 1599 lm
Světelný tok (Zdroje:): 1600 lm
Výkon svítidla: 15.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 35 72 97 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




2 ks OMS, a.s DALYA S L05 15W 1600lm 2700K
70Ra
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 1600 lm
Světelný tok (Zdroje:): 1600 lm
Výkon svítidla: 15.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 77 98 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Oprava Varianta 1 / Ztvárnění 3D



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail


Oprava Varianta 1 / Renderování nepravými barvami



0 2 5 8 10 15 20 25 30 lx


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Oprava Varianta 1 / Travnatá plocha parku / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 223

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(33.921 m, 29.231 m, 0.110 m)



Rastr: 11 x 15 Body

E_m [lx]
3.56

E_{min} [lx]
0.25


E_{max} [lx]
23

E_{min} / E_m
0.070

E_{min} / E_{max}
0.011


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Oprava Varianta 1 / Chodník před školou, u ulici Hájová a Osvobození / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 330

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(55.997 m, 44.411 m, 0.110 m)




Rastr: 11 x 17 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
7.83	1.03	32	0.131	0.032


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Oprava Varianta 1 / Chodník u ulice komenského / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 210

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(61.792 m, 39.252 m, 0.110 m)



Rastr: 39 x 9 Body

E_m [lx]
12

E_{min} [lx]
3.49


E_{max} [lx]
29

E_{min} / E_m
0.292

E_{min} / E_{max}
0.121


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Oprava Varianta 1 / Parkoviště u ulice Komenského / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 177

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(58.234 m, 36.758 m, 0.110 m)



Rastr: 37 x 7 Body

E_m [lx]
8.68

E_{min} [lx]
4.75

E_{max} [lx]
20

E_{min} / E_m
0.547

E_{min} / E_{max}
0.232