

koliba



## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

**VIADESIGNE s.r.o.**  
**Na Zahradách 1151/16**  
**690 02 Břeclav**

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY**

**JEDNACÍ ČÍSLO**

POZ-2020-005006

**VYŘIZUJE**

Ing. Vladan Babič

**DATUM**

30.9.2020

### **Poštorná - úprava předprostor kostela - II. etapa, lokalita u ZŠ - pítka**

Předložená dokumentace řeší úpravu předprostoru kostela v Poštorné - II. etapu - instalaci veřejného pítka včetně vodovodní přípojky. Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 1653/1 v k.ú. Poštorná, který se nachází v blízkosti základní školy v ulici Komenského. Investorem akce je Město Břeclav.

Vodovodní přípojka je navržena z PE 32x3,0 DN 25 délky cca 4,9 m od místa napojení na vodovodní řad LT DN 100 (#8645) v majetku spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. v komunikaci po vodoměrnou šachtu o půdorysných vnitřních rozměrech 1200x900 mm umístěnou mimo vozovku před budovou základní školy. Z vodoměrné šachty bude vedeno nové potrubí areálového rozvodu vody délky cca 17,0 m k novému veřejnému pítku. Pítka bude v zimním období vždy demontováno a voda z potrubí vypouštěna skrze armaturu osazenou ve vodoměrné šachtě. Předpokládaná potřeba vody je 90 m<sup>3</sup>/rok. Množství splaškových vod je rovno spotřebě vody. Množství spotřebované přímou konzumací se zanedbává.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen Vak Břeclav, a.s.) **vydává** k předložené dokumentaci **následující stanovisko:**

1. Před zahájením zemních prací je nutno v zájmovém území provést vytyčení stávajícího vodovodního řadu LT DN 100 (#8645) za účasti zástupce střediska vodovodů Břeclav, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ul. Bratislavská č.p. 3587, Břeclav, tel. 519 304 670, a toto zařízení v průběhu realizace stavby respektovat a chránit před možným poškozením.
2. Vytyčení lze objednat na tel.č. 519 304 671 nebo 519 304 672.
3. V průběhu stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu, které je stanoveno dle §23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
4. Termín a způsob provedení vodovodní přípojky si investor/dodavatel stavby dohodne na středisku vodovodů Břeclav.
5. Vodoměrná šachta musí mít min. světlou výšku 1500 mm.
6. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním obsahem vyjádření Vak Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu.
7. Upozorňujeme, že se projektová dokumentace (dále PD) nezabývá odváděním splaškových vod. Není tak známo, kde tyto vody budou končit. Případnou PD kanalizační přípojky je nutno předložit k vyjádření.
8. S vydáním územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu za předpokladu splnění výše uvedených požadavků **souhlasíme**.
9. Platnost tohoto stanoviska je omezena na dva roky od data vystavení.

Přílohy: 1 x dokumentace

Ing. Jiří Koliba  
ředitel akciové společnosti



Vodovody a kanalizace  
Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23  
690 02 Břeclav

⑥