



-kabelové vedení V0 na budovách je uložené v ochranné trubce
-kabelové vedení V0 je v celé délce uložené v chrániče AR0T
-v celé délce vedení V0 je položeno uzemnění a všechny stožáry jsou připojené k uzemnění

Vypracoval:	R.Slatinský	Zodp. projektant:	Petr Slatinský	K.I.T.T. ELEKTRO projekce elektro V Chalupách 20 696 18 Lužice	
Místo stavby:	Břeclav	Kraj:	Jihomoravský		
Stavebník:	Město Břeclav			Číslo stavby:	5/2021
Název stavby:	Břeclav, U zámku, piliře NN, obnova V0			Název souboru:	schéma
Obsah výkresu:	schéma zapojení V0			Datum:	11/2021
				Formát:	A-1
				Měřítko:	Čís.výkresu: 2a