



Kabeláž v 1.NP vedena nad strop. podhledy,  
v místech bez strop. podhledů v lištách HF  
na povrchu.  
Kabeláž ve 2.NP – 5.NP vedena v lištách HF  
na povrchu.  
Kabeláž s funkční odolností bude uchycena  
certifikovanými příchytkami v liště HF  
na povrchu, nebo nad strop. podhledem.

autorizační razítko		pare	revize	-
±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP				
autorizovaná osoba Václav Kopřiva (007588)		autor projektu Ing. Klára Konečná		vypracovatel(a) Petr Kněžourek  mk-projekty@seznam.cz
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Seniorů 3196/1, 690 03 Břeclav; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. st. 5235			
název akce	Domov s pečovatelskou službou Břeclav			
stavební objekt	SO.01 Domov s pečovatelskou službou			
část projektu	D.1.4.6 Elektrická požární signalizace			
název výkresu	Blokové schéma			
		stupeň		DPS
		číslo zakázky		L22 23A
		datum		02/2023
		formát		6x4A
		měřítko		číslo výkresu
		1:75		D.1.4.6.8