



Výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	Ø	ks	(m)	B500B R12
1	R12	2	1.05	2.1
délka celkem (m)			2.1	
hmotnost 1 bm (kg)			0.888	
hmotnost celkem (kg)			1.86	
hmotnost celkem (kg)			1.86	



řez 1–1

řez 2–2


řez B–B M1:5



Vrty do ŽB panelů  
pod úhlem 45°  
pro R12 Ø16mm  
výztuž vlepit kotvení  
viz det.

### legenda

- tkanina
- vyřznout
- vlepeno PCM maltou
- původní dveřní otvor



Výztuž vlepit do vyřezované drážky  
a do vrty

kotvení mikroarmovaná  
polymercementová malta  
tixotropní, nesmršlivá  
pevnost v tlaku min. 45 MPa  
pevnost v tahu min. 8 MPa  
přilnavost k betonu min. 2MPa

obousměrná uhlíková tkanina  
min. 150+150 g/m2  
ndlepit epoxidovou  
impregnační pryskyřicí  
pevnost v tahu min. 30 MPa

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizační razítko	pare	revize
-		

autorizovaná osoba		autor projektu		vypracoval(a)	
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Snašel		Ing. Filip Janišch	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
název akce	Důmov seniorů Břeclav				
stavební objekt	SO02a				
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)				
název výkresu	Úprava stěnového panelu S80				
LIVINGSTAV					
Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 VÝKRESNÍ KANCELÁŘ NA TOVAROVÝM VÝKRESNÍM DOPRAVNÍM VÝKRESNÍM PRÁM. LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOULADNÝM VÝKRESNÍM BŮ KOPÍROVÁNÍ A POKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBY					
stupeň		DPS			
číslo zakázky		L22 230			
datum		12/2022			
formát					
měřítko		číslo výkresu			
1:20		D.1.2.16-1			
2.8.2024					