


výztuž – půdorys



legenda


dobetonovat

vyřiznutá část


vlepit PCM maltou

stávající prístup


tvar – půdorys



řez 1–1 M1:5



řez 2–2 M1:5



2 ØR8/dl. 450; 4=2+2ks

Výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	Ø	ks	(m)	R6R8
1	R8	4	0.78	3.12
2	R8	4	0.45	1.8
3	R8	4	0.32	1.28
4	R6	8	0.41	3.28
délka celkem (m)				3.28
hmotnost 1 bm (kg)				0.222
hmotnost celkem (kg)				0.73
hmotnost celkem (kg)				2.45

nezávislé monitorování výroby s měřením krycí vrstvy výztuže

tvar vyřiznutých výztužných položek jsou kótovány v ose prvků!
poloměr zakřivení vložek slabších než R16 včetně = 2,5 x průměr prutu
poloměr zakřivení vložek silnějších než R16 = 4 x průměr prutu

ŽB výztuhy C25/30–XC1 + výztuž B500B
profil výztuh 8,95 x v.120mm
lepené kotvy polymercementovou maltou do vrtů hl. 150mm
parametry PCM malty:
pevnost v tlaku min. 45 MPa
pevnost v tahu min. 8 MPa
přilnavost k betonu min. 2MPa, tixotropní, nesmršlivá
řezy ŽB panelu tloušťky 120mm

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizační razítko		pare	revize	-
±0,000 = 158,74 m.n.m				
autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)	
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Filip Janišch	
			Ing. Václav Nevřiva	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
místo stavby				
Domov seniorů Břeclav				
stavební objekt SO02a				
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)			
název výkresu	Úprava stropního panelu P1			
LIVINGSTAV				
Adresa: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 Všechné inženýrské ná. tomto výkrese jsou důležitými vlastnostmi firmy LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOULADU NESMÍ BYT KOPÍROVÁNY A POKROUVÁNY TŘETÍ OSOUB.				
stůpeň		DPS		
číslo zakázky		L22 230		
datum		10/2022		
formát		A3		
mřížko		číslo výkresu		
1:20		D.1.2.18-1		