



PŮDORYS UMÍSTĚNÍ ZEMNIČE



Equipotenciální prah.  
Instalace po uložení VN / NN kabelů  
Hloubka uložení 40cm  
FeZn 4x30 propojeno pomocí svorek  
SR02, připojeno na hlavní zemnič  
Hloubku uložení u VN koordinovat s E.GD a.s.



Legenda

- Zemní pásek FeZn 4x30mm
- Zemní tyč 1,5m
- Svorka SR02 (použit vždy 2ks)
- Svorka SJ02 pro připojení tyč / pásek

autorizační razítko | pare | revize | -

±0,000 = 158,xx m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 <small>VŠEKÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DŮVĚRNĚM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</small></div>	
Ing. Milan Hošek	Ing. arch. Jan Snášel	Pavel Žiška		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav			
místo stavby	[613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav		stupeň	DPS
			číslo zakázky	L22 230
stavební objekt	IO01		datum	11/2022
			formát	A3
část projektu	D.2.2 Distribuční trafostanice a přípojka		měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Zemnič			1:30