


LEGENDA

<div></div>	KABELY ELEKTRO
<div></div>	VZDUŠNÉ VEDENÍ NN + VO
<div></div>	KABEL VN 22kV
<div></div>	VODOVOD
<div></div>	KANALIZACE
<div></div>	PLYNOVOD
<div></div>	ŽELEZOBETONOVÝ SLoup EGD, STANAJCI
RE	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ, SCHVALENÝ PRO EGD
R1	OKRUHOVÝ ROZVADĚČ
HDS	HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ EGD

VZOR ULOŽENÍ

DLE ČSN 33200–5–52, ČSN 736005



PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C (PŘÍPOJKA Ednu)  
3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI  
PROUDOVÝM CHRANÍČEM  
POSPOLJOVÁNÍM

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE PŘÍLOHY č.:12, VYHL. 405/2017Sb.

Zodp.projektant	TŮMA Václav	<b>Václav Tůma</b> • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jarmotínova Moštěho 2014 39701 Přisek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 69002 Břeclav		Formát:	A3
<b>Chvatčská Nová Ves, oplocení hřiště, přístupový chodník, elektro, kolna, dešťová kanalizace + vsakování</b>		Stupeň projektu:	DSP
		Datum vyhotovení :	01/2022
		Zakázka číslo:	040122
Název výřezu : Venkovní rozvody		Měřítko:	1:250
			4