



POZNÁMKA:

VZT POTRUBÍ NEOZNAČENÉ ČÍSLEI POZICE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVIČOVÝCH DESEK  
ALP TL.20/30 MM OBOUSTRANNĚ CHRÁNĚNÉ AL FOLIÍ – ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY  
SIGNALIZACE KONCOVÝCH SPINÁČŮ POŽÁRNÍCH KLAPEK V SYSTÉMU MAR  
KONDENZÁT OD VZT JEDNOTKY JE SVEDEN PŘES SIFONY DO PODLAHOVÉ VPUSTI  
BAREVNÉ PŘEVODNÍK JEDNOTKY DLE POŽADÁVŮ ARCHITEKTA  
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDECH JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)  
VZT POTRUBÍ VE STROJOVNÁCH JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)  
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU WELLNESS A BUEFFU JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO SAMOLEPIČNÍ PÁS Y PĚNOVÝ PUR TL.10MM ŠEDÉ BARVY,

$\pm 0 \cong 160,000$  m n.m. - PODLAHA 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

[illegible]