



VZT POTRUBÍ NEOZNAČENÉ ČÍSLEM POZICE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVIČOVÝCH DESEK ALP TL20/30 MM OBOUSTRANNĚ CHRÁNĚNÉ AL FOLIÍ – ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY

SIGNALIZACE KONCOVÝCH SPINAČŮ POŽÁRNÍCH KLAPEK V SYSTÉMU MAR

VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDĚCH JE TEPELNĚ ISOLOVANO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S AL FOLIÍ TL40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)

VZT POTRUBÍ VE STROJOVNÁCH JE TEPELNĚ ISOLOVANO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S AL FOLIÍ TL40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL
VYPRACOVAL	ING. VLASTIMIL PETŘÍK		KONTROLA
PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL PETŘÍK		
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ ŠTAŠEK		
KONTOLOVAL	ING. JIŘÍ ŠTAŠEK		
INVESTOR	Město Brčkalov		
MÍSTO STAVBY	Fabřichova 3385/1, 690 02 Brčkalov		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BRČKALOVĚ		
SO02 KRYTÝ BAZÉN VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ			
ŘEZY 3C, 13A-13B			