



VZT POTRUBÍ NEOZNAČENÉ ČÍSLEM POZICE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVIČOVÝCH DESEK
ALP TL.20/30 MM OBOUSTRANNĚ CHRÁNĚNÉ AL FOLIÍ – ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY
SIGNALIZACE KONCOVÝCH SPINÁČŮ POŽÁRNÍCH KLAPEK V SYSTÉMU MAR
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAHEDECH JE TEPELNĚ IZOLOVANO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)
VZT POTRUBÍ VE STROJOVNÁCH JE TEPELNĚ IZOLOVANO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)

$\pm 0 \cong 160,000$ m n.m. - PODLAHA 1.NP

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

[illegible]