



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1.01	VSTUP – ZADVEŘÍ	9,5
1.02	FOYER	44,3
1.03	BUFET – JIDELNA	39,1
1.04	RECEPCE	8,2
1.05	WC IMOBILNÍ/WC ŽENY	4,1
1.06	VÝTAH	3,0
1.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,4
1.08	WC MUŽI – PISOÁR	1,4
1.09	WC MUŽI	1,4
1.10	BUFET – WC ZAMĚSTNANCI	1,8
1.11	BUFET – ŠATNA + SPRCHA	6,0
1.12	BUFET	1,3
1.13	BUFET – PŘÍPRAVNA	14,4
1.14	BUFET – SKLAD	8,2
1.15	CHOUBA A PROSTOR PRO PŘEZOUVÁNÍ	13,2
1.16	ŠATNA	18,9
1.17	ŠATNA	19,0
1.18	CHOUBA	12,4
1.19	ŠATNA	18,7
1.20	ŠATNA	26,1
1.21	CHOUBA	17,7
1.22	SPRCHY MUŽI	18,9
1.23	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,8
1.24	WC MUŽI	1,5
1.25	WC MUŽI	1,5
1.26	SPRCHY ŽENY	17,9
1.27	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,8
1.28	WC ŽENY	1,8
1.29	WC ŽENY	1,5
1.30	WC ŽENY	1,5
1.31	CHOUBA	17,9
1.32	PŘEBALOVACÍ-KOJCI MÍSTNOST	5,7
1.33	WC IMOBILNÍ + SPRCHA ŽENY	5,6
1.34	WC IMOBILNÍ + SPRCHA MUŽI	5,6

1.35	ÚKLID	4,0
1.36	SKLAD	12,2
1.37	SKLAD	18,4
1.38	SKLAD	22,9
1.39	SCHODIŠTĚ	11,8
1.40	PODESTA SCHODIŠTĚ	2,0
1.41	CHOUBA	12,8
1.42	PLAVČÍK – WC	1,5
1.43	PLAVČÍK – ŠATNA + SPRCHA	6,2
1.44	PRVNÍ POMOC	9,2
1.45	PLAVČÍKÁRNA, OŠETŘOVNA	23,1
1.46	SKLAD	4,1
1.47	SPOLEČNÁ ŠATNA	100,0
1.48	OSUŠOVNA ŽENY	13,2
1.49a	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	9,4
1.49b	WC ŽENY	10,9
1.50	WC IMOBILNÍ ŽENY	4,8
1.51	CHOUBA	4,1
1.52	CHOUBA	11,4
1.53	SPRCHY ŽENY	20,2
1.54	PROHŘÍVÁRNA ŽENY	13,4
1.55	SPOLEČNÁ ŠATNA	81,8
1.56	OSUŠOVNA MUŽI	13,2
1.57	ÚKLID	3,3
1.58a	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	8,4
1.58b	WC IMOBILNÍ MUŽI	4,9
1.59	WC MUŽI	11,1
1.60	CHOUBA	3,4
1.61	CHOUBA	11,3
1.62	SPRCHY MUŽI	20,2
1.63	PROHŘÍVÁRNA MUŽI	11,1
1.64	BAZÉNOVÁ HALA – PLAVECKÝ A REKREAČNÍ BAZÉN	963,0 (469,5) 229,5 (156,8)
1.65	BAZÉNOVÁ HALA – VÝCVIKOVÝ BAZÉN	
1.66	CHOUBA A SCHODIŠTĚ	20,8
1.67	ÚKLID	8,3
1.68	PODESTA SCHODIŠTĚ	5,2
1.69	SKLAD	7,1

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, RAZENÍ 1
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, RAZENÍ 1
- MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ V KRABÍČKU POD SPÍNAČEM
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, RAZENÍ 1, IP66
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, RAZENÍ 6
- SPODOVÝ PŘEPÍNAČ, RAZENÍ 5
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, RAZENÍ 7
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ DVUJITÝ, RAZENÍ 6+6
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, RAZENÍ 1, SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNÁKOU
- TROJPOLOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNÁKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, RAZENÍ 1/0
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNÁKOU
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ DO VLAKA IP44
- ZÁSUVKA 400 V
- INFRAPASIVNÍ SPÍNAČ (POHYBOVÝ ÚČLOD)
- ELEKTRICKÝ ROZVÁNEČ
- ZNAČKA UDAVÁNÍ ZVÝŠENOU OCHRANOU POSPODZVÁNÍM
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ, 400 V

LEGENDA SVÍTIDEL

- D — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 3000 K, 3560 lm, 28,1 W, IP50
- E — SVÍTIDLO LED, OPALOVÝ DIFUZOR, PŘÍSAZENÉ, KULATÉ, 4000 K, 4560 lm, 45 W, IP54
- F — SVÍTIDLO LED, POLYKARBONATOVÝ KRYT, PŘÍSAZENÉ, KULATÉ, 4000 K, 6550 lm, 52,7 W, IP66
- G — SVÍTIDLO LED, OPALOVÝ DIFUZOR, ČTYRCHODVĚ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 5365 lm, 48 W, IP54
- H — SVÍTIDLO LED, OPALOVÝ DIFUZOR, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 2000 lm, 16,9 W, IP50
- J — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 2500 lm, 17,8 W, IP54
- K1 — LED PROSTOROVÝ SVÍTIDLO, ŠÍŘOKÁ VÝŽÁROVACÍ CHAR., 4000 K, 34329 lm, 211 W, IP66
- K2 — LED PROSTOROVÝ SVÍTIDLO, ŠÍŘOKÁ VÝŽÁROVACÍ CHAR., 4000 K, 23125 lm, 150 W, IP66
- K3 — LED PROSTOROVÝ SVÍTIDLO, ŠÍŘOKÁ VÝŽÁROVACÍ CHAR., 4000 K, 12667 lm, 75 W, IP66
- L — SVÍTIDLO LED, OPALOVÝ DIFUZOR, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 2010 lm, 17,9 W, IP54
- L3 — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 13,2 W, IP54
- M — SVÍTIDLO LED, ČOŠOVNÁ OPTIKA, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 3750 lm, 25,7 W, IP20
- P — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1950 lm, 16,3 W, IP65
- NO1 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 436 lm, 9,3 W, IP40/20
- NC1 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 436 lm, 9,3 W, IP40/20
- NO2 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 437 lm, 9,3 W, IP40
- NC2 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 437 lm, 9,3 W, IP40
- NO3 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 385 lm, 9,3 W, IP65
- NC3 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 385 lm, 9,3 W, IP65
- NO4 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 404 lm, 9,3 W, IP65
- NC4 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 404 lm, 9,3 W, IP65
- NC5 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 441 lm, 9,3 W, IP40
- NS — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 428 lm, 9,3 W, IP65
- NS1 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 437 lm, 9,3 W, IP40
- N1 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 1 W, IP43, POKYTOGRAM
- N2 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 386 lm, 3,4 W, IP65
- N4 — SVÍTIDLO LED, NOLUZOVÉ, DOBA NEZÁVĚSLOSTI 3 HODINY, 84 lm, 1,2 W, IP65 S POKYTOGRAMEM
- R — SVÍTIDLO LED, POLYKARBONATOVÝ KRYT, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 8000 lm, 53 W, IP65
- S — SVÍTIDLO LED, ZVĚŠENÉ, 4000 K, 7179 lm, 71,5 W, IP20
- T — SVÍTIDLO LED, ZVĚŠENÉ, 4000 K, 6252 lm, 62,5 W, IP20
- U — SVÍTIDLO LED, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 3791 lm, 29,6 W, IP54

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C  
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3

- 411.2 Záskladní ochrana před přímým dotykem
  - A.1 Záskladní izolace živých částí
  - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
  - 411.3. Doplnková ochrana proudovými chrániči
- 411.3 Ochrana při poruše
  - 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
  - 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
  - 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči
  - 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospo-

\*DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ

a)	OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK				
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK				
SCHVÁLIL	ING. JIRÍ STAŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIRÍ STAŠEK				
INVESTOR	Město Břeclav				
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav				
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI				
	SO02 KRYTÝ BAZÉN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ				
	PŮDORYS 2.NP				
			DATUM	10/2023	
			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ	
			STAVBY		
			Č. ZAK.	11210-003-001	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-99644	
			LISTŮ	1	POČET A4
			MĚŘITKO	1:100	POŘADKOVÉ
					04