







Rozváděč	02RS11
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	OCEP
Provedení	zapuštěný
Přívod / vývody	zdola / nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	180 MODULŮ
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 40 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	normální
Pi [kW]	11
Pm [kW]	7

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK	   	 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK		DATUM 10/2023	
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK		ÚČEL PROVÁDĚNÍ	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK		STAVBY	
INVESTOR	Město Břeclav	Č. ZAK. 11210-003-001 ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101184 LISTŮ 1 POČET A4 4 MĚŘÍTKO --- POŘADOVÉ Č. 09		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			
SO02 KRYTÝ BAZÉN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ ROZVÁDĚČ 02RS11				



OBVOD č.		01	01.1	01.2	02	02.1	02.2	03	03.1	03.2	04	04.1	04.2
Pi /kW/		0,5			0,5			0,5			0,5		

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


NÁZEV	ROZVÁDĚČ 02RS11	HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
HP4-4-101184		
LISTŮ 05	LIST	02



OBVOD č.	05	05.1	05.2	06	06.1	06.2	07	07.1	07.2	08	09	10	10.1	10.2	11	
Pi /kW/	0,5			0,5			0,5			0,3	0,3				0,1	

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


NÁZEV					
ROZVÁDĚČ 02RS11					
HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK					
ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101184					
LISTŮ	05	LIST	03		



OBVOD č.		21	22	23	24	25	26	27	41		42		43		44	
Pi /kW/		0,4	0,4	0,4	0,4				0,1		0,1		0,1		0,1	

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV	ROZVÁDĚČ 02RS11			HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101184	
				LISTŮ 05	LIST 04



OBVOD č.	51	51.1		52	52.1		53	53.1		55	55.1		56	56.1		
Pi /kW/	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5			

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV	ROZVÁDĚČ 02RS11				
		ARCHIVNÍ ČÍSLO			
		HP4-4-101184			
		LISTŮ	05	LIST	05