



POZNÁMKA:
VZT POTRUBÍ NEOZNAČENÉ ČÍSLEM PODICE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVIČOVÝCH DESEK
ALP TL 20/30 MM OBOUSTRANNE CHRÁNĚNÉ AL FOLII – ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY
SIGNALIZACE KOROZIVNÝCH SPINAOČÍ POŽÁRNÍCH KLAFEK V SYSTÉMU MAR
KONDENZÁT OD VZT JEDNOTEK JE SVEZEN PŘES ŠPONTY DO PODLAHOVÉ VPUSTI
BAREVNÉ PROVEDENÍ TEXTILNÍCH VÝSTĚK DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V POHLEDECH JE TEPELNĚ IZOLOOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLII TL 40MM (MINO POTRUBÍ PUR)
VZT POTRUBÍ VE STROJOVNÁCH JE TEPELNĚ IZOLOOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLII TL 40MM (MINO POTRUBÍ PUR)

±0 ± 160,000 m n.m. - PODLAHA 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Fryskan-Mánek s.r.o. A NESMÍ BYT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."			
3)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL
VYPRACOVAL	ING. VLASTIMIL PETŘÍK		KONTROLA
PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL PETŘÍK		
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STÁSEK		
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STÁSEK		
INVESTOR	Město Brčlov		
MÍSTO STAVBY	Flebova 3385/1, 690 02 Brčlov		
STAVBA	PO - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALISTÉ V BRČLOVI		
SO02 KRYTÝ BAŽEN VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ			
ŘEZY 10A-10B, 11A-11B			
		DATUM	10/2023
		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ
		STAVBY	
		Č. ZAK.	11210.003.001
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
		HP4-1-99660	
		LISTŮ	1
		POČET A4.8	
		MĚŘÍTKO	PORADOVÉ Č.
		1:50	18