



POZNÁMKA:
VZT POTRUBÍ NEOZNAČNÉ ČÍSLEM PODCE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVČOVÝCH DESEK ALP TL.20/30 MM OBOUSTRANNĚ CHRÁNĚNĚ AL FOLII – ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY
SIGNALIZACE KONCOVÝCH SPINAČŮ POŽÁRNÍCH KLAPEK V SYSTÉMU MAR
KONDENZÁT OD VZT JEDNOTEK JE SVĚDEN PŘES SIFONY DO PODLAHOVÉ VPUSTI
BAREVNÉ PŘEVODENÍ TEXTILNÍCH VÝVSTKŮ DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDECH JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)
VZT POTRUBÍ VE STROJOVNÁCH JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU WELLNESS A BUFETU JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO SAMOLEPICÍMI PÁSY Z PĚNOVÉHO PE TL.10MM SĚDĚ BARVY,

±0 ± 160,000 m n.m. - PODLAHA 1.NP			
"DOKUMENTACE JE DŮŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."			
a)		DATUM	PROVEDL
OZN.	ZMĚNA		KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. VLASTIMIL PETŘÍK		
PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL PETŘÍK		
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK		
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK		
INVESTOR	Město Břeclav		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI		
	SO02 KRYTÝ BAZÉN VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ		
	ŘEZY 8A-8E		
		Č. ZAK.	11210-003-001
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-101605
		LISTŮ	1
		POČET A4	10
		MĚŘÍTKO	1:50
		POŘÁDOVÉ Č.	16