








## LEGENDA ZNAČEK

	PŘÍROZNÝ PŘÍVOD / ODVOD, INFILTRACE
	NUCENÝ ODVOD
	SMĚR PROUDĚNÍ / OKRUŽAČNÍ CHLAZENÍ
	VZT POTRUBÍ
<b>PK</b>	PŮHOŘNÍ KLAČKA
	PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ
	CHLADICO OKRUH R32
	DVEŘNÍ MŘÍŽKA
	DVEŘE BEZ PRAHU
	HRANICE POTRUBÍ PUR/POZNK/NIEZC/PVC
	POTRUBÍ ZÁVĚS



VZT POTRUBÍ NEOZNAČENÉ ČÍSLEM POZDÍ BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVIČOVÝCH DESEK ALP TL20/30 MM OBOUSTRANĚ OCHRANĚNÉ AL FOLI - ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY  
SIGNALIZACE KONCOVÝCH SPINÁČÍ POZDÍ KRAJŮ KLAPEK V SYSTÉMU MAR  
KONDENZÁT OD VZT JEDNOTKY JE SVĚDEN PŘES SÍFONY DO PODLAHOVÉ VPUSTI  
BAREVNÉ PŘEVODNÉ TECHNIKŮVÝSTK DLE POŽADÁVKY ARCHITEKTA  
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTĚDÍ JE TEPELNĚ ISOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLI TL40MM.  
VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAHOVÉ WELLNESS A BUFETU JE TEPELNĚ ISOLOVÁNO SAMOLEPICÍ PÁSKY Z PĚNOVÉHO PE TL10MM ŠEDÉ BARRKY.

$\pm 0 \cong 160,000$  m n.m. - PODLAHA 1.NP

*) DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÝ PROJEKT Frydovik-Mittek s.r.o. A NESMÍ BÝT POUŽITO BEZ JELHOVÉ DOHODY.					
A)		DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	ING. VLASTIMIL PETŘIK				
PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL PETŘIK				
SCHVÁLIL	ING. JURJI STASEK <i>(Signature)</i>				
KONTROLOVAL	ING. JURJI STASEK <i>(Signature)</i>				
INVESTOR	Město Brčlovce				
MÍSTO STAVBY	Fibichova 389S/1, 690 UJ Brčlovce	DATUM	10/2023	ÚČEL	PRAVOVÁNÍ
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO Koupaliště v BRČLOVICI				STAVBY
	S002 KRYTÝ BAZEN V ZVDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ	Č. ŽAK.	11210-003-001	ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-1-99656	
LISTU 1		LISTU 1		POČET A4 8	
MÉRITKO 1:50		PORADOVÉ Č.		07	