




POZNÁMKA :


INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-5-54 A ČSN EN 62305.  
NA PLOCHE STŘEŠE JE VYTVOŘENA MRŽOVÁ JIMACÍ SOUSTAVA VODIČEM DN8. VODIČE JSOU  
UPEVNĚNY VHODNÝMI PODPĚRAMI – PODPĚRY VEDENÍ, PŘÍPEVNŮVACÍ SVORKY, PŘÍCHÝTKY.  
SOUSTAVA JE JE PŘÍPOJENA NA ZEMNÍCI SOUSTAVY OBJEKTU POMOCÍ SVODU AMÁSI DN8  
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDOU V OCHRANNÉM PROSTORU ODDALENÉHO BLESKOSVODU  
UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH  
A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.  
POŽ. ŘEBŘÍKY, PŘÍSTŘEŠKY BUDOU PŘÍPOJENY VE DVOU BODECH.  
POMOCNÉ JIMÁČE BUDOU UCHYCENY V BETONOVÝCH PODSTAVCÍCH,  
JIMACÍ SOUSTAVA BUDE PŘÍPOJENA NA UZEMNĚNÍ TVOŘENÉ ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4 mm  
ZEMNÍCÍ PÁSEK PROPojIT S ARMOVÁNÍM PILOT  
PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNĚ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 10 OHMŮ


LEGENDA :


- 


OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
- 


SVORKA ZKUŠEBNÍ – ZS
- 


SPOJÉ VEDENÍ S PŘÍSLUŠNOU KOMBINACÍ SVOREK
- 

POMOCNÝ JIMÁČ Z DRÁTU FeZn 8mm, DÉLKA 500mm
- 

JIMACÍ TYČ DÉLKY 2,0m UCHYCENÁ POMOCÍ IZOLAČNÍCH DRŽÁKŮ DÉLKY 600mm
- 





JIMACÍ TYČ DÉLKY 2,0m UCHYCENÁ V BETONOVÉM PODSTAVCI
- 

JIMACÍ SOUSTAVA NA PODPĚRÁCH
- 

ZEMNÍCÍ PÁSEK VE VÝKOPU 35x70 cm
- 

SVORKOVNICE VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ  
A PRO PŘÍPOJENÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ!"

a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK				
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK				
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			DATUM	02/2023
INVESTOR	Město Břeclav			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			STAVBY	
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			Č. ZAK.	11210-003-000
S003 ZÁZEMÍ VENKOVNÍHO BAZÉNU ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ				ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-100485	
				LISTŮ	1
				MĚŘITKO	POŘADOVÉ Č. 1:100
UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD					
03					