## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | ÚPRAVA PODLAHY | DZN. SKLADOVO | ÚPRAVA STĚNY | ÚPRAVA STROP | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | KRYTÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA | Zb. BETON KARTÁČOVANÝ BETON | (64) | POHLEDOVÝ BETON | POHLEDOVÝ BETON | 215,43 |
| 1.02 | GARÁŽE | Zb. BETON KARTÁČOVANÝ BETON | (64) | POHLEDOVÝ BETON | | 93,87 |
| 1.03 | KOLÁRNA | Zb. BETON KARTÁČOVANÝ BETON | (64) | POHLEDOVÝ BETON | | 48,39 |
| 1.04 | CHODBA | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT, MRAZUVDOL | (63) | POHLEDOVÝ BETON | | 89,54 |
| 1.05 | RAMPA | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT, MRAZUVDOL | (63) | POHLEDOVÝ BETON | POHLEDOVÝ BETON | 41,88 |
| 1.06 | MÁŘENICE, MĚŘIDLA NA BOZLOUCHOU | KERAM. DLAŽBA PROTIKLUZ | (63) | KERAM. OBKL. V = 0,5M | | 68,11 |
| 1.07 | SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ | DENITRIDOVÉ EE VINYLEM | (61) | POHLEDOVÝ BETON | | 149,89 |
| 1.08 | ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (63) | OMÍTKA | POHLEDOVÝ BETON + ZAVĚSNÝ SDK-KLIK | 64,49 |
| 1.09 | SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ | DENITRIDOVÉ EE VINYLEM | (61) | POHLEDOVÝ BETON | | 48,44 |
| 1.10 | CHODBA | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT, MRAZUVDOL | (63) | POHLEDOVÝ BETON | | 25,31 |
| 1.11 | KRYTÝ VSTUP ZE ZÁMKADY | BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | (58) | POHLEDOVÝ BETON | POHLEDOVÝ BETON | 8,70 |
| 1.12 | KRYTÝ VSTUP NÁVŠTĚV ADMINISTRATIVA | BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | (58) | POHLEDOVÝ BETON | | 17,88 |
| 1.13 | WC ŽENY (INVALIDA) | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (62) | KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA | | 5,22 |
| 1.14 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (62) | KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA | | 3,10 |
| 1.15 | WC MUŽI | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (62) | KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA | KAZETOVÝ PODHLED | 1,95 |
| 1.16 | CHODBA (DÍLNA) | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (62) | KERAM. OBKL. + OMÍTKA | | 3,48 |
| 1.17 | ŠATNA (DÍLNA) | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (62) | KERAM. OBKL. + OMÍTKA | | 5,37 |
| 1.18 | UMÝVÁRNA (DÍLNA) | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (62) | KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA | | 3,70 |
| 1.19 | WC (DÍLNA) | KERAM. DLAŽBA PROBERULIT | (62) | KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA | | 1,77 |
| 1.20 | SKLAD (DÍLNA) | DENITRIDOVÉ EE VINYLEM | (61) | POHLEDOVÝ BETON | POHLEDOVÝ BETON | 61,82 |
| 1.21 | DÍLNA | DENITRIDOVÉ EE VINYLEM | (62) | KERAM. OBKL. + OMÍTKA | POHLEDOVÝ BETON | 17,89 |
| 1.22 | GARÁŽE | Zb. BETON KARTÁČOVANÝ BETON | (64) | POHLEDOVÝ BETON | POHLEDOVÝ BETON | 89,39 |
| 1.23 | RAMPA - NÁJEZD | Zb. BETON KARTÁČOVANÝ BETON | (64) | | | 210,68 |
| 1.24 | RAMPA - SJEZD | Zb. BETON KARTÁČOVANÝ BETON | (64) | | | 119,39 |
| 1.25 | PARKOVACÍ STÁNÍ | ZNAKOVACÍ DLAŽBA | | POHLEDOVÝ BETON | POHLEDOVÝ BETON | 204,75 |

## LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOSTP10, λ = 0,107 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,15 W/mK, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOSTP15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,22 W/mK, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOSTP15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,26 W/mK, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/140/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,26 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/115/249, PEVNOST P8/P10. λ = 0,25 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY TL. 200 MM (200 x 390 x 600), λ = 0,045 W/(mK)
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANEL PRO CHLADÍRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. DVEŘÍ, VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISŮM. VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ LAMOVANÝ PLECH RAL 9010. VNITŘNÍK PANELU TVOŘÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYURETANU.

## LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- EI 30 DP3-Sm — Požární uzávěr omezující šíření tepla s odolností 15 min., druh konstrukce DP1, se samozavíračem, kouřotěsný
- REIW 45 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I, W (45 minut)
- REI 60 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I (45 minut)
- CHÚC "A" — Chráněná úniková cesta typu "A"
- PÚ A1 III.SPB — Požární úsek s pořad. číslem A1 stupeň požární bezpečnosti - III
- Směr úniku - únikový východ
- Přenosný hasicí přístroj
- (H) Vnitřní hadicový systém DN19 délka hadice 30 m
- Prostor vybavený tlačítkovými hlásiči požáru
- Nouzové osvětlení
- (10) Počet unikajících osob na únikové cestě

**DSP Břeclav - dostavba kuchyně**
**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**
**Půdorys 1.NP - PO**