

Legenda:

- Akustickooptická signalizace - vnější
Akustická signalizace - vnitřní
Kabel pro kruhovou hlásič linku EPS PRAFlaCom-F 2x2x0,8 B2s1d0
Kabel pro připojení OPPO a KTPO EPS PRAFlaGuard-F 10x2x0,8 P90-R, PH120-R B2ca s1d0
Kabel pro kruhovou hlásič linku EPS J-Y(Si)Y 2x2x0,8
Kabelová stoupačka
Nasávací hlásič do VZT
Obslužné pole požární ochrany
Opticko kouřový hlásič
Protipožární ucpávka
Samočinný zavírač dvoukřídlých dveří
Teplotní hlásič
Tlačítkový hlásič
Vstupné/výstupní koppler 4in/2out
Zdroj 230V/24V
Vysílač RF na PCO
Ústředna EPS
Klíčový trezor požární ochrany

POZNÁMKA:
1. ROZMÍSTNĚNÍ HLÁŠIČŮ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE BUDE DLE ČSN 73 0875
2. TLAČÍTKOVÉ HLÁŠIČE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m OD PODLAHY - STŘED TLAČÍTKOVÉHO HLÁŠIČE
3. KONTROLA, SERVIS, MONTÁŽ A ÚDRŽBA BUDE PROVÁDĚNA DLE ČSN 34 2710
4. TYPY KABELŮ A JEJICH ZPŮSOB ULOŽENÍ BUDE DLE VYHLÁŠKY č. 23/2008 Sb. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STÁVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

* VNĚJŠÍ VLVIVY BYLY URČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1:
VNĚJŠÍ VLVIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 č. NA 512.2.5, PROTO NENÍ DŮVOD
URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ.
POKUD JSOU VLVIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ", JE VYPRACOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ
TECHNICKÉ ZPRÁVY ELEKTRONINSTALACE

Značení:
01/01/01/08/030
Číslo ústředny EPS
Číslo kruhové linky
Číslo skupiny hlásičů
Číslo hlásiče v kruhové lince
Číslo hlásiče ve skupině

ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODOVÁ ELEKTRONINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED URAZENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENÁ - PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MÍSTO STAVBY: Na Pěšíně 2842, Břeclav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav

Parc.č.: st.p. parc.č. 3361, 4644, poz.p. parc.č. 2581/144, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81
Břeclav, IČ - DIČ: 00283061

LOGO FIRMY

ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOREM VLASTNITVEM A NESMÍ BYT BEZ JEHO SOUHLASU KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPŇOVÁN
TŘETÍM OSOBÁM (DOVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PŘÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL: Jaromír Pichulova DIS.
KONTROLOVAL: Jiří Šelma DIS.
HLINZ. PROJEKTU: Ing. Jaroslav Kratochvíla

NAZEV PROJEKTU:

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Městská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA:

PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

LOGO FIRMY



PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

VYPRACOVAL: Petr Winkler
KONTROLOVAL: Petr Winkler

PROFES: D.1.3.a Elektronická požární signalizace

NAZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

OBSAH VÝKRESU:
Přehledové schéma elektrické požární
signalizace
ČÍSLO VÝKRESU: EPS-04

DATUM: 12/2017

Č. ZAK.: 055-17

MĚŘÍTKO: 1:75