

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení:

Miroslav Šnajdr DiS

519304653

snajdr@vak-bv.cz

19.3.2024

Ing. Viliam Šoltýs

Viliam Viliam Šoltýs

Nemotice 40 č.p.40

68333 Nemotice

Vyjádření k realizaci stavby (novostavba/stavební úpravy stávajícího objektu/změna stavby/dodatečné stavební povolení stavby/změna účelu užívání objektu) při využití stávajících přípojek bez nutnosti jejich úprav

Zájmové území

Katastr: **Charvátská Nová Ves**

Parcela: **388/1**

Stavebník

Město Břeclav

Náměstí T. G. Masaryka 3/42

69002 Břeclav

Název stavby (akce)

Venkovní učebna, Charvátská Nová Ves

Jednoduchý objekt obdélníkového tvaru, dřevěné konstrukce s pultovou střechou a bílou fasádou. Veškeré dřevěné prvky jsou ošetřeny lazurou v přírodní barvě dřeva. Klempířské nebo zámečnické prvky – oplechování střechy, okapy, žlaby jsou provedeny z barveného plechu tmavě šedé barvy.

Objekt obsahuje prostor učebny se skladem a kabinetem. Vstup je umožněn 2 dveřmi z bočních stran. Jako hygienické zázemí učebny budou vyžity stávající hygienické zařízení v prostorách základní školy.

Objekt bude napojen na areálové rozvody vody a kanalizace.

Srážkové vody budou svedeny do retenční nádoby s přepadem na terén, kde budou volně zasakovány. Zachycená voda bude sloužit k zahradnickým účelům.

Dle předložené zprávy PBR pro zásobení požární vodou lze využít stávající hydrant před objektem školy. Je nutné provést zkoušku funkčnosti.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav) vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

1. V průběhu realizace stavby je nutno stávající přípojku vody včetně vodoměrné sestavy a stávající přípojku kanalizace chránit před možným poškozením.
2. Do stávající přípojky kanalizace se nesmí dostat stavební suť nebo zemina.
3. Jakoukoliv manipulaci s vodoměrnou sestavou smí provádět pouze pověřený pracovník střediska vodovodů Břeclav, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ul. Bratislavská č.p. 3587, tel. 519 304 671 (mobil 603 873 790, 736 624 354). Zde je v případě potřeby možno objednat demontáž vodoměru, výměnu uzávěru u vodoměru, výměnu vodoměru atd. Tyto práce však budou provedeny pouze na základě písemné objednávky odběratele vody, s kterým máme uzavřenou smlouvu.

4. Domovní rozvod pitné vody nesmí být propojen s rozvodem vody z jiných zdrojů (užitková voda).
5. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s obsahem aktuálního vyjádření VaK Břeclav.

S vydáním územního souhlasu a realizací ohlášené stavby/změnou dokončené stavby (případně s jiným povolením stavby) "Venkovní učebna, Charvátská Nová Ves" na pozemku parc.č. 388/1, k.ú. Charvátská Nová Ves za předpokladu splnění výše uvedených podmínek **souhlasíme**.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení.

Při jakékoliv změně projektové dokumentace, která bude měnit námi odsouhlasené řešení zásobování vodou nebo odvádění odpadních vod končí platnost našeho stanoviska ihned a je nutno si vyžádat naše nové stanovisko.



Miroslav Šnajdr DiS
Technik vyjadřování



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

