



HZSBX0099YFB



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Břeclav

Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav

Č. j.: HSBM- 3937-2/2022
Datum: 30. 5. 2022
Vyřizuje: por. Mgr. Miroslav Tržil
Tel.: 950 615 124
E-mail: miroslav.trzil@firebrno.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
SMART PROJEKT s.r.o.
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Změna užívání 1.PP Dům Školství Břeclav

Místo stavby:

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
k. ú.: Břeclav, parc. č. st. 3612

Stavebník:

Město Břeclav, IČO 00283061, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v účelu užívání stavby

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 11. 5. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: Změna užívání 1.PP Dům Školství Břeclav
vypracoval a ověřil: Bc. Zbyněk Tuček, ČKAIT 0013446
datum: duben 2022

Popis stavby:

Předložené požárně bezpečnostní řešení posuzuje změnu užívání části 1. PP samostatně stojící podsklepené pětipodlažní stavby Domu školství o zastavěné ploše 4025 m² a výšce do

11,85 m. V suterénu jsou nově navrženy místo šatny a skladů spisovny. Hromadná garáž pro 14 osobních aut, plynová kotelna, zázemí bufetu, schodiště a chodby změnou nejsou dotčeny. V suterénu objektu budou mimo jiné osazeny vnitřní odběrná místa požární vody, požární uzávěry a dveře s funkčním vybavením, autonomní detekce a signalizace požáru.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci, vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby, přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

por. Mgr. Miroslav Tržil
referent
úřední osoba