

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Komenského, 502 / 14
PSČ, místo: 691 41, Břeclav
K.ú., parcelní č.: Poštorná (726346), 1673
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Celková energeticky vztažná plocha: 2225

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 530.1
■ elektřina: 50.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.91 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	194 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	261 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	239 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	0.33 kWh/(m ² ·rok)	G
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.55 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	11.8 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vlastimil Fabikovič

Osvědčení č.: 1079

Kontakt: fabikovic@faba.cz

Ev. č. průkazu: 468985.0

Vyhotoveno dne: 28.11.2022

Podpis: