









LEGENDA

- | | |
|---|-------------------------|
|  | studená voda navrhovaná |
| | teplá voda navrhovaná |
|  | cirkulace navrhovaná |
|  | studená voda stávající |
| | teplá voda stávající |
|  | cirkulace stávající |



POZNÁMKA

- POTRUBI Z PP-RCT (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM X TĚLLOUŠTOKU STĚNY
- ZÁVĚTOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENÝ JEMENOVITOU SVĚTLOSTÍ
- NA VODOVODNÝCH BUDOUCÍ PŘÍKLOPÝ KOMPENZÁTORY DÍE POKYNY VÝROBY
- PŘESNOU POLOHU VODOVODNÝCH POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVĚ KORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVOJY V OBJEKTU. PŘEDNOSTNO BUDE VEDENO V TRASAČÍCH RŮSTKÁCH STAVAJÍCÍCH STUPOVACÍCH POTRUBÍ
- VEŠKÉRE PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STAVĚNÍ
- NA PŘÍKLOPÝCH MÍSTECH POUŽÍVÁNÍ ÚSEKY BUDE PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ OPATŘENO POŽÁRNÍMI LÍPAMI
- STAVAJÍCÍ ROZVOJ NEBYLO MOŽNÉ ZAMĚŘIT, A PROTO BUDE JEJICH POLOHA A DIMENZE OVĚŘENA PŘI REALIZACI.

				
			Ažulár - Hlísky 138A, 663 00 Brno, www.livingstay.cz , info@livingstay.cz , +420 608 394 102, 10 105, 10 918	
			Všechny nemovitosti na tomto webu jsou zobrazeny bez ohledu na jejich právní status. Pro více informací kontaktujte makléře nebo agenta nemovitostí.	
autorizace			stupeň	DPS
0,000 = 158,57	revize		časlo zakázky	L22 230-4
kontroloval	autor projektu	vypracoval(a)	datum	10/2025
ing. Ivo Morawitz	ing. Tomáš Langer	ing. Tomáš Langer	formát	1050x630mm
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pešíně 2842/1/3, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [615584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	DOMOV SENIORŮ BŘECLAV			
stavební objekt	SO01C - Objekt C		pare	
část projektu	D.1.4.1 Zdravotní technické instalace		měřitko	číslo výkresu
název výkresu	Půdorys 2NP- VODOVOD		1:50	D.1.4.1-08