



- LEGENDA ER:**
- 0.75 W Reproduktor nástěnný, skříňový
 - 1.25 W IP65 Zvukový projektor, IP65
 - 0.75 W IP33 Stropní reproduktor, IP33, odolný vůči chlóru
 - 0.75 W IP33,P Stropní reproduktor, IP33, odolný vůči chlóru, přisazená montáž
 - Stanice hlasatele
 - RACK profese ER

- NÁVAZNOSTI:**
- EPS Ústředna elektrické požární signalizace EPS

- TRASY:**
- Trasa repro ER
 - Trasa stanice hlasatele ER
 - Trasa návazností EPS

Poznámka:
Je nutné zachovat prostorové rezervy pro nerealizované slaboproudé trasy a stoupačky pro následující etapu výstavby!

				<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Hlinky 138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102, ID DS: v77u03</div> <div><small>Všechny informace na tomto výkrese jsou důvěrné a slouží pouze internímu účelu. Svého práva autora ani poskytnutí povolení k šíření tuto dokumentaci bez souhlasu Livingstav.cz</small></div>	
autorizace					
0,000 = 158,57			revize	stupeň	DPS
kontroloval	autor projektu	vypracoval(a)		číslo zakázky	L22 230-4
Ing. Michal Teplý	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Michal Teplý		datum	10/2025
				formát	A1
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				
místo stavby	ul. Na Přeslání 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
název akce	Domov seniorů Břeclav				
stavební objekt	SO01c - Objekt C				
část projektu	D.1.4.8 EPS a ER				
název výkresu	Dispozice ER - 1.NP				
				pare	
				měřítko	číslo výkresu
				1:80	D.1.4.8_108