



LEGENDA ER:

0,75 W

Reproduktor nástěnný, skříňový

1,25 W  
IP65

Zvukový projektor, IP65

0,75 W  
IP33

Stropní reproduktor, IP33, odolný vůči chlóru

0,75 W  
IP33,P

Stropní reproduktor, IP33, odolný vůči chlóru, přisazená montáž

Stance hlasatele

RACK profese ER

NÁVAZNOSTI:

EPS

Ústředna elektrické požární signalizace EPS

TRASY:

Trasa repro ER

Trasa stanice hlasatele ER

Trasa návazností EPS

Poznámka:  
Je nutné zachovat prostorové rezervy pro nerealizované slaboproudé trasy a stoupačky pro následující etapu výstavby!

			<div>LIVINGSTAV</div> <div>Atelier: Hlinky 138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102, ID DS: vt7ru3j</div> <div>VŠECHNÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DŮVĚRNÉ UŽIVATEL NEMÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ JEHO POUŽÍVÁNÍ KOPÍROVÁNÍ, REPRODUKOVÁNÍ, ŠÍŘENÍ, VÝSTISK, BEZ SOUHLASU VLASTNÍ KOMPANIE A POSKYTOVATELŮ IT</div>	
autorizace				
0,000 = 158,57			revize	stupeň
kontroloval	autor projektu	vypracoval(a)	číslo zakázky	DPS
Ing. Michal Teplý	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Michal Teplý	datum	L22 230-4
			formát	10/2025
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			A1
místo stavby	ul. Na Přeslíně 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav			
stavební objekt	SO01c - Objekt C		pare	
část projektu	D.1.4.8 EPS a ER		měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Dispozice ER - 3.NP		1.80	D.1.4.8_110