

**NIPi** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava  
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

J2L CONSULT s.r.o.

Brandlova 2536/36  
695 01 Hodonín

Vaše žádost ze dne, značka:  
06.02.2017

Naše značka:  
064170006

Vyřizuje:  
Ing. Kristina Tučková

Břeclav dne:  
08.02.2017

**Věc: ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola – 1. stupeň – odborné učebny a výtah**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Břeclav, Komenského 502/14, parc. číslo 1673  
Stavebník: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav  
Projektant: J2L CONSULT s.r.o., Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín  
Č. zakázky: D10 0917 Datum: 01/2017

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce, půdní vestavba a přístavba výtahu stávajícího objektu 1.stupně ZŠ Komenského, tzv. "bílá škola". Hlavním účelem stavby je vybudování čtyř odborných učeben ve stávající budově základní školy a bezbariérově zpřístupnit objekt. Za tímto účelem bude vybudován nový osobní výtah, který bude přístupný z venkovního prostoru ve dvorní části objektu. Bude mít v každém patře, v podkroví i v podzemním podlaží stanici. K výtahu je bezbariérový přístup chodníkem od komunikace na ulici Komenského a na ulici Havlíčkova, kde je možnost parkování. V nově vzniklém podkroví bude vybudováno WC pro imobilní. Současně budou provedeny úpravy dveřních prahů za přechodové lišty. Počet žáků (222) se úpravami nenavýší. V prostorách půdy vzniknou čtyři nové odborné učebny, kabinet, sklad pomůcek, sociální zařízení pro žáky, zvlášť pro holky a zvlášť pro kluky, a jedno WC pro imobilní. Nově vzniklé odborné učebny v podkroví jsou učebna přírodovědy (30 žáků), učebna cizích jazyků (25 žáků), učebna polytechniky (30 žáků) a učebna IT (25 žáků).

Základní charakter stavby se změní v proporcionálním uspořádání zastřešení objektu, do vzhledu průčelí z uliční části nebude zasahováno, ke změně dojde ve dvorní části, kde bude přistavena výtahová šachta, tím dojde k úpravě vstupu do sklepa z dvorní části a v jednotlivých podlažích k úpravě okenních otvorů. Vestavbou dojde ke změně tvaru střechy, stávající sedlová bude nahrazena mansardovou, která umožňuje osazení klasických oken do učeben, a tím dojde k dostatečnému prosvětlení nově vzniklých prostor.

- bezbariérové WC je navrženo v podkroví o rozměrech 1800\*2100mm

- výtahová šachta má rozměr 1100\*1400mm a dveře jsou posuvné šířky 1000mm

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V rámci parkovacích míst před objektem školy popřípadě ve dvoře areálu musí být vyhrazeno 1 bezbariérové místo pro osoby s disabilitou

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

**Ing. Kristina Tučková, odborný konzultant**

Adr. střediska: TProjekt, Lanžhotská 3448/2 (budova RexCOM), 69002 Břeclav  
774 400 054, tinat@email.cz

