


Investor:
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola
1. stupeň nástavba a výtah

**D.1.4.7 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany
před bleskem**
**KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.7 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
NÁZEV STAVBY	ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola 1. stupeň nástavba a výtah
MÍSTO	k. ú. Poštorná; 726346, parc. č. 1673, číslo p. 502
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	04/2020

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RMS3						
03	5x10	PRAFlaSafe-J	WL03	stávající rozváděč RE 1.NP	rozdávěč RMS3	přívodní kabel
PE1	25	PRAFlaSafe-O	WLS1	stávající rozváděč RE 1.NP	doplňkové pospojování rozváděč RMS3	přívodní vodič
PE2	10	H07V-K	WLS2	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE3	10	H07V-K	WLS3	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE4	4	H07V-U	WLS4	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.308 zařízení EOVS	
PE5	4	H07V-U	WLS5	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.311 zařízení EOVS	
PE6	10	H07V-K	WLS6	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE7	10	H07V-K	WLS7	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.305 rozváděč RMS3.1	
PE8	10	H07V-K	WLS8	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.305 slaboproudý rozváděč	
PE9	10	H07V-K	WLS9	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE10	10	H07V-K	WLS10	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE11	10	H07V-K	WLS11	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE12	4	H07V-U	WLS12	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.306 vypalovací pec	
PE13	10	H07V-K	WLS13	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování výtah	
PE14	10	H07V-K	WLS14	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.306 zařízení VZT	příprava
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.303	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.304, 305	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS3	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.308, 307, 312	
S4	3x1,5	CYKY-J	WLS4	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.302, 301 nouzové osvětlení	
S4/c	3x1,5	CYKY-J	WLS4/c	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.301	
c	3x1,5	CYKY-O	WLC	rozdávěč RMS3	ovládání osvětlení S4/c m.č.301	
S4/d	3x1,5	CYKY-J	WLS4/d	rozdávěč RMS3	osvětlení schodiště	
d	3x1,5	CYKY-O	WLD	rozdávěč RMS3	ovládání osvětlení S4/d schodiště	
S5	3x1,5	CYKY-J	WLS5	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.308, 309, 310, 311	
S5/c	4x2xAWG23	FTP cat.6		obvod S5	nouzové volání m.č.308	
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.303	
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.303 podlahová krabice	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.303 zařízení elektrický ohříváč vody	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ4	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.304	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ5	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.304 podlahová krabice	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ6	rozdávěč RMS3	vývod 230V m.č.304 zařízení elektrický ohříváč vody	
Z7	3x2,5	CYKY-J	WLZ7	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.305	
Z8	3x2,5	CYKY-J	WLZ8	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z9	3x2,5	CYKY-J	WLZ9	rozdávěč RMS3	vývod 230V m.č.305 zařízení elektrický ohříváč vody	
Z10	3x2,5	CYKY-J	WLZ10	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.306 slaboproudý rozváděč	
Z11	3x2,5	CYKY-J	WLZ11	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.306, 312	
Z12	3x2,5	CYKY-J	WLZ12	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.307	
Z13	3x2,5	CYKY-J	WLZ13	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.307 podlahová krabice	
Z14	3x2,5	CYKY-J	WLZ14	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.307 zařízení elektrický ohříváč vody	
Z15	3x2,5	CYKY-J	WLZ15	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.302 podlahová krabice	
Z16	3x2,5	CYKY-J	WLZ16	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.302	
Z17	3x2,5	CYKY-J	WLZ17	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.301	
Z18	3x2,5	CYKY-J	WLZ18	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.302 podlahová krabice	
Z19	3x2,5	CYKY-J	WLZ19	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.302 podlahová krabice	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Z20	3x2,5	CYKY-J	WLZ20	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.312 plynový kotel	
V1	3x2,5	CYKY-J	WLV1	rozdávěč RMS3	vývod 230V m.č.308 zařízení elektrický ohřívač vody	
V2	3x2,5	CYKY-J	WLV2	rozdávěč RMS3	vývod 230V m.č.311 zařízení elektrický ohřívač vody	
V3	3x1,5	CYKY-J	WLV3	rozdávěč RMS3	vývod 230V m.č.310 zdroj pisoáry	
	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
V4	5x4	CYKY-J	WLV4	rozdávěč RMS3	vývod 400V výtah	
V5	5x6	CYKY-J	WLV5	rozdávěč RMS3	vývod 400V m.č.305 rozváděč RMS3.1	
V6	5x2,5	CYKY-J	WLV6	rozdávěč RMS3	vývod 400V m.č.306 vypalovací pec	
V7	3x4	CYKY-J	WLV7	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V8	3x6	CYKY-J	WLV8	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V9	3x4	CYKY-J	WLV9	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V10	3x4	CYKY-J	WLV10	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V11	3x4	CYKY-J	WLV11	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V12	3x4	CYKY-J	WLV12	rozdávěč RMS3	vývod 230V m.č.306 zařízení VZT příprava	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RMS3.1						
V5	5x6	CYKY-J	WLV5	rozdávěč RMS3	vývod 400V m.č.305 rozváděč RMS3.1	přívodní kabel
PE7	10	H07V-K	WLS7	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.305 rozváděč RMS3.1	přívodní vodič
Z1.1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.1	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.2	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.2	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.3	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.3	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.4	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.4	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.5	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.5	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.6	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.6	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.7	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.7	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.8	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.8	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.9	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.9	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	
Z1.10	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.10	rozdávěč RMS3.1	zásuvky 230V m.č.305 podlahová krabice	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
dozbrojení stávajícího rozváděče RS1 2.NP						
S1	3x1,5	PRAFlaSafe-J	WLS1	rozdávěč RS1	osvětlení WC dívky	
S2	3x1,5	PRAFlaSafe-J	WLS2	rozdávěč RS1	osvětlení WC chlapci	
V1	3x1,5	PRAFlaSafe-J	WLV1	rozdávěč RS1	vývod 230V WC chlapci zdroj pisoáry	
	3x1,5	PRAFlaSafe-O		zdroj pisoáry	pisoár	
	3x1,5	PRAFlaSafe-O		zdroj pisoáry	pisoár	
	3x1,5	PRAFlaSafe-O		zdroj pisoáry	pisoár	
	3x1,5	PRAFlaSafe-O		zdroj pisoáry	pisoár	
	3x1,5	PRAFlaSafe-O		zdroj pisoáry	pisoár	