




Původní řešení: Obr.č.1




Bez okna: Obr. č.2



Světlovod navíc : alt. A - Obr.č.3



alt.B – Obr.č.4



Doporučení: V učebně jazyků lze osvětlení řešit dvojím způsobem.

1. - přidáním světlíku a jeho umístění, jak je v alt.B (tj. nad stolem vyučujícího). **Požadovaná hodnota je potom splněna ve funkčně vymezeném prostoru, tj. prostoru kde se odehrává zraková činnost – izofota 1,5% a více** . (posuzováno podle znění normy ČSN 730580, platné v době podání žádosti o rekonstrukci) – obr.č.4
Alt. A – přidáním světlovodu ve stejné rovině jako původní světlovody nedává smysl- obr.č.3
2. - Nechat bez přidání světlíku a učebnu řešit v souladu s *ČSN 36 0020: 2015 – Sdružené osvětlení*. (viz. obr. 2)