




# Rozváděč RMS3.1

## TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ:	CELOPLASTOVÁ ROZVODNICE umístěná pod OMÍTKOU
ROZMĚRY:	359 x 714 x 96,5 mm (š x v x hl.), typ KLV-48UPS-F
PŘÍVOD:	SHORA
VÝVOD:	ZDOLA
IP:	30/20
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
	NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
Pi :	5,0 kW
SOUDOBOST:	0,8
Pp :	4,0 kW
POZNÁMKA:	

 <small>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</small>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	04/2020
	investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			číslo výkresu
	název stavby:	ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola - 1. stupeň nástavba a výtah			formát
	název výkresu:	Rozváděč RMS3.1			počet stran
				strana číslo	1



3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=40A do Ik" 10kA

FI 01

PF7-40/4/003-A

L1

L2

L3

L1

L2

L3

FA 01.01

FA 02.01

FA 03.01

FA 04.01

FA 05.01

FA 06.01

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

N1

N

PE

X1:04

X1:05

X1:06

X1:07

X1:08

X1:09

ČÍSL.OBV.	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5								
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J								
PRŮŘEZ	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5								
Č.KABELU	WLZ1.1	WLZ1.2	WLZ1.3	WLZ1.4	WLZ1.5								
Pi (kW)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
KAM	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva							
	m.č.305 PK	m.č.305 PK	m.č.305 PK	m.č.305 PK	m.č.305 PK								



PARDOSA - technika, s.r.o.  
stavební a projektční společnost  
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany  
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777  
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:

Petr Winkler

Vypracoval:

Petr Winkler

investor:

Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

název stavby:

ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola - 1. stupeň nástavba a výtah

název výkresu:

Rozváděč RMS3.1

datum

04/2020

číslo výkresu

EL-05

formát

1xA4

počet stran

4

strana číslo

3

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=40A do Ik" 10kA

FI 02

PF7-40/4/003-A

L1

L2

L3

L1

L2

L3

FA 01.02

FA 02.02

FA 03.02

FA 04.02

FA 05.02

FA 06.02

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

PL7-16/B/1

N2

N

PE

X1;10

X1;11

X1;12

X1;13

X1;14

X1;15

ČÍSLO OBV.		Z1.6	Z1.7	Z1.8	Z1.9	Z1.10							
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J							
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5							
Č. KABELU		WLZ1.6	WLZ1.7	WLZ1.8	WLZ1.9	WLZ1.10							
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva						
		m.č.305 PK	m.č.305 PK	m.č.305 PK	m.č.305 PK	m.č.305 PK							



PARDOSA - technika, s.r.o.  
stavební a projektční společnost  
Hodonínská 672, 696 03 Dubřany  
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777  
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:

Petr Winkler

Vypracoval:

Petr Winkler

*[Signature]*

investor:

Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

název stavby:

ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola - 1. stupeň nástavba a výtah

název výkresu:

Rozváděč RMS3.1

datum

04/2020

číslo výkresu

EL-05

formát

1xA4

počet stran

4

strana číslo

4