


LEGENDA

|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 21VK-600/1000 | DESKOVÉ TĚLESO           | VENTIL KOMPAKT |
| RS            | PRÍME REGULAČNÍ SROUBENÍ |                |
| TH            | TERMOSTATICKÁ HLAVICE    |                |
| KK            | KULOVÝ KOHOUT            |                |
| KKF           | KULOVÝ KOHOUT S FILTREM  |                |
|               | TOPNÁ VODA - MEĎ         |                |
|               | VRATNÁ VODA - MEĎ        |                |



POZNÁMKA

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MEĎI, BUDOU VEDENY V PODLAŽÍ A PŘI PODLAŽÍ VŠECHNA TĚLESA BUDOU OPATŘENY TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI. POTRUBÍ V PODLAŽÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKEM IZOLACE TL 10mm, V KOTELNĚ IZOLACE TL 20mm. TOPENÍ 3.NP BUDE REGULOVÁNO EKVITERMIÍM REGULÁTOREM.

| t <sub>a</sub> = -12°  |   | 70°C/55°C     |               |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| zpracoval              | ING. MATUŠKOVÁ  | zprac. místo  | Břeclav       |
| zprac. projektant      | ING. MATUŠKOVÁ  | staveb. úřad  | JHKMORAVSKÝ   |
| podpis                 |   |               | Břeclav       |
| objednatel             | Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav |               |               |
| stavba                 | „ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14“                  |               |               |
| bil. škola - 1. stupeň |   | formát        | S A4          |
| odborné učební a výřah |   | datum         | 3/2020        |
| D.1.4.2. Vytápění      |   | stáje         | DSP           |
|                        |   | číslo zakázky | 123920        |
|                        |   | arch. číslo   |               |
| otisk                  |   | náčrtek       | číslo výkresu |
| Schéma vytápění        |   | 1:50          | 03            |